

#12914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Лицей № 49, МАОУ
Адрес потребителя Кирова 28, Калининград
Номер абонента 3898
Порядковый номер 5360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	2,006	68,56	67,52	66,9	66,91	-0,01	24	0	0	73,9	43,8	30,02	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	1,971	68,28	67,23	66,65	66,61	0,04	24	0	0	73,6	44	29,6	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	1,891	67,08	66,1	65,49	65,49	0	24	0	0	73	44,1	28,91	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	1,636	55,72	54,88	54,46	54,47	-0,01	24	0	0	70,8	40,8	30,08	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,332	46,34	45,64	45,37	45,28	0,09	24	0	0	68,7	39,3	29,38	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,892	68,7	67,7	67,24	67,13	0,11	24	0	0	69,2	41,1	28,16	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,083	80,91	79,77	79,11	79,08	0,03	24	0	0	70,4	44	26,35	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,039	76,24	75,07	74,51	74,4	0,11	24	0	0	71,2	43,9	27,39	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,238	80,52	79,3	78,63	78,59	0,04	24	0	0	72,4	44	28,47	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,145	77,67	76,52	75,89	75,88	0,01	24	0	0	71,8	43,4	28,32	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,328	79,62	78,36	77,66	77,64	0,02	24	0	0	74,5	44,5	29,99	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,441	86	84,69	83,9	83,9	0	24	0	0	74,1	45	29,11	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,623	90,88	89,46	88,5	88,54	-0,04	24	0	0	76,7	47	29,67	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,364	83,19	81,83	81,06	81	0,06	24	0	0	76	46,7	29,23	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,331	83,94	82,65	81,89	81,82	0,07	24	0	0	74,3	45,8	28,49	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,591	93,21	91,74	90,79	90,78	0,01	24	0	0	76,2	47,6	28,59	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,793	92,69	91,11	90,17	90,13	0,04	24	0	0	78,8	47,8	30,99	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,629	88,41	86,94	86,07	86,02	0,05	24	0	0	77,8	47,2	30,56	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,636	91,18	89,71	88,81	88,77	0,04	24	0	0	76,8	47,1	29,7	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,987	70,36	69,25	68,76	68,65	0,11	24	0	0	71,8	42,8	28,92	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,826	70,47	69,44	68,98	68,84	0,14	24	0	0	69,1	42,6	26,49	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,01	80,46	79,29	78,74	78,61	0,13	24	0	0	68,6	43,1	25,56	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,069	81,06	79,95	79,33	79,26	0,07	24	0	0	69	42,9	26,11	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,241	90,41	89,25	88,44	88,47	-0,03	24	0	0	69,2	43,9	25,37	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,461	101,38	100,19	99,16	99,25	-0,09	24	0	0	70,2	45,3	24,85	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,539	102,91	101,64	100,6	100,62	-0,02	24	0	0	71,2	45,9	25,27	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,739	106,3	104,9	103,76	103,78	-0,02	24	0	0	73,8	47,3	26,43	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,633	99,38	97,93	96,86	96,86	0	24	0	0	75,5	48,4	27,18	0,7	0,7	-
Итого:	62,474	2281,87	2248,06	2227,73	2226,78	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,474														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2021	332,269	13154,14	13069,92	12833,42	12929,07
20.03.2021	394,743	15436,01	15317,98	15061,15	15155,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 8:51:35