

#12906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Лицей № 49, МАОУ
Адрес потребителя Кирова 28, Калининград
Номер абонента 3898
Порядковый номер 5360
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091552
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	1,903	67,35	66,45	65,85	65,94	-0,09	24	0	0	69,5	40,5	28,92	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	2,656	103,83	102,74	101,4	101,69	-0,29	24	0	0	72,2	46	26,2	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	2,334	88,79	87,7	86,71	86,87	-0,16	24	0	0	72,2	45,2	26,95	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	2,079	77,09	76,18	75,36	75,5	-0,14	24	0	0	70,9	43,3	27,61	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	2,007	72,49	71,53	70,9	70,95	-0,05	24	0	0	69,7	41,3	28,35	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	2,17	82,26	81,26	80,43	80,51	-0,08	24	0	0	70,4	43,4	27,01	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	2,391	89,21	88,06	87,08	87,22	-0,14	24	0	0	73,5	46	27,49	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	2,39	82,76	81,57	80,74	80,85	-0,11	24	0	0	74,2	44,6	29,63	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	2,535	90,29	89,09	88,06	88,24	-0,18	24	0	0	74,5	45,7	28,8	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	2,482	89,57	88,42	87,39	87,58	-0,19	24	0	0	73,9	45,5	28,42	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	2,215	77,56	76,47	75,74	75,81	-0,07	24	0	0	72,4	43,1	29,3	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	2,342	84,37	83,23	82,41	82,52	-0,11	24	0	0	72,4	44	28,45	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	2,715	98,57	97,31	96,09	96,31	-0,22	24	0	0	75,2	46,9	28,29	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	2,447	86,83	85,64	84,67	84,78	-0,11	24	0	0	75,4	46,5	28,92	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	2,277	79,28	78,17	77,3	77,45	-0,15	24	0	0	74,8	45,3	29,49	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	1,958	67,37	66,4	65,81	65,85	-0,04	24	0	0	72,9	43,1	29,79	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	2,345	84,97	83,91	82,99	83,12	-0,13	24	0	0	72,9	44,7	28,24	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	2,712	104,41	103,37	101,91	102,3	-0,39	24	0	0	73,5	46,9	26,64	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	2,585	90,86	89,67	88,53	88,76	-0,23	24	0	0	75,8	46,6	29,23	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	2,371	86,27	85,23	84,17	84,4	-0,23	24	0	0	74	45,8	28,2	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	2,017	74,89	73,95	73,13	73,26	-0,13	24	0	0	72,3	44,7	27,62	0,7	0,7	0
14.03.2022	2,18	81,2	80,26	79,34	79,54	-0,2	24	0	0	71,4	43,9	27,52	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	2,031	76,88	75,98	75,18	75,29	-0,11	24	0	0	70,6	43,6	27,04	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	2,059	79,86	79	78,11	78,31	-0,2	24	0	0	69,9	43,6	26,38	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	1,936	71,49	70,59	69,91	70	-0,09	24	0	0	70	42,3	27,73	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	1,943	72,69	71,82	71,1	71,23	-0,13	24	0	0	69,9	42,6	27,33	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	1,831	66,77	65,86	65,29	65,31	-0,02	24	0	0	70,1	42,1	28,05	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	1,758	66,05	65,19	64,6	64,58	0,02	24	0	0	70,5	43,2	27,23	0,7	0,7	-
Итого:	62,669	2293,96	2265,05	2240,2	2244,17	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,669														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2022	777,306	30980,26	30738	30268,99	30435,2
20.03.2022	839,975	33274,22	33003,05	32509,19	32679,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2022 7:21:55