

#12915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Лицей № 49, МАОУ
 Адрес потребителя Кирова 28, Калининград
 Номер абонента 3898
 Порядковый номер 5360
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091552
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	2,335	88,34	87,03	86,22	86,19	0,03	24	0	0	73,5	46,4	27,15	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,093	72,11	70,91	70,29	70,2	0,09	24	0	0	75,2	45,4	29,79	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,737	61,62	60,6	60,21	60,05	0,16	24	0	0	71,8	42,9	28,88	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,729	66,68	65,66	65,29	65,12	0,17	24	0	0	68,4	41,8	26,52	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,433	54,63	53,78	53,52	53,41	0,11	24	0	0	67,1	40,3	26,83	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,515	60,94	60,03	59,71	59,52	0,19	24	0	0	67,4	42	25,41	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,327	51,83	50,97	50,79	50,58	0,21	24	0	0	67,3	41,2	26,16	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,522	68,71	68,05	67,39	67,5	-0,11	23	0	0	64,1	41,5	22,65	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,396	52,09	51,28	51,02	50,93	0,09	24	0	0	67,5	40,1	27,39	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,158	40,95	40,27	40,11	40,06	0,05	24	0	0	67,2	38,2	28,98	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,259	45,8	45,03	44,88	44,69	0,19	24	0	0	67,2	39,1	28,08	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,888	75,03	73,88	73,47	73,28	0,19	24	0	0	67,6	41,8	25,74	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	2,085	87,17	86,05	85,35	85,27	0,08	24	0	0	68	43,5	24,45	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,966	82,21	81,06	80,5	80,32	0,18	24	0	0	67,8	43,4	24,46	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,897	83,13	82,14	81,41	81,38	0,03	24	0	0	67,8	44,5	23,33	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	2,136	93,64	92,64	91,75	91,82	-0,07	24	0	0	67	43,6	23,33	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	2,218	93,61	92,68	91,63	91,85	-0,22	24	0	0	68,8	44,6	24,21	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	2,173	92,76	91,66	90,77	90,82	-0,05	24	0	0	68,7	44,8	23,93	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	2,067	83,65	82,51	81,88	81,79	0,09	24	0	0	68,8	43,6	25,25	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,662	63,6	62,6	62,28	62,13	0,15	24	0	0	67,9	41,2	26,71	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,626	62,63	61,62	61,35	61,14	0,21	24	0	0	67,4	40,8	26,54	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,043	40,29	39,53	39,5	39,23	0,27	24	0	0	67	40,6	26,42	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,318	49,53	48,71	48,53	48,33	0,2	24	0	0	66,4	39,2	27,21	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,811	74	72,88	72,54	72,28	0,26	24	0	0	66	41	24,98	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,902	81	79,86	79,39	79,2	0,19	24	0	0	65,9	41,9	24,01	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,754	71,65	70,59	70,25	70,03	0,22	24	0	0	66,3	41,3	25,01	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,691	66,47	65,44	65,18	64,93	0,25	24	0	0	65,8	39,8	26	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,124	43,32	42,57	42,49	42,3	0,19	24	0	0	65,2	38,7	26,52	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,825	31,37	30,77	30,8	30,61	0,19	24	0	0	64,6	37,8	26,73	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,909	34,38	33,78	33,74	33,55	0,19	24	0	0	64,8	37,8	26,98	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,001	37,67	37,02	36,97	36,78	0,19	24	0	0	64,8	37,7	27,1	0,7	0,7	-
Итого:	50,6	2010,81	1981,6	1969,21	1965,29	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,6														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2021	394,743	15436,01	15317,98	15061,15	15155,85
20.04.2021	445,343	17446,82	17299,58	17030,36	17121,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.04.2021 16:56:18