

#129947#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 49, МАОУ
Кирова 28, Калининград
3898

Заводской номер счётчика 00091552	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	930,459	924,411	6.048

Подпись исполнителя _____



#129190#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3898
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091552
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.05.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,123	14,17	13,65	13,94	13,5	0,44	24	0	0	60,9	52,3	8,6	0,7	0,7
22.04.2025	-	0,118	10,1	10,15	9,95	10,05	-0,1	24	0	0	63,8	51,9	11,91	0,7	0,7
23.04.2025	-	0,113	9,55	9,57	9,41	9,48	-0,07	24	0	0	63,8	51,8	12,02	0,7	0,7
24.04.2025	-	0,126	10,18	10,18	10,04	10,08	-0,04	24	0	0	63,9	51,4	12,56	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,132	11,03	11,05	10,85	10,95	-0,1	24	0	0	64,4	52,4	12,02	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,088	8,89	8,95	8,78	8,86	-0,08	24	0	0	61,2	51,6	9,56	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,02	5,1	5,16	5,1	5,16	-0,06	24	0	0	55,2	52,7	2,53	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,139	12,68	12,69	12,48	12,58	-0,1	24	0	0	62,8	51,7	11,12	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,131	12,1	12,09	11,9	11,98	-0,08	24	0	0	62,8	51,8	10,96	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,121	11,16	11,15	10,97	11,04	-0,07	24	0	0	62,9	51,8	11,04	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,016	4,74	4,78	4,74	4,78	-0,04	24	0	0	55,3	52,7	2,68	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,017	4,76	4,8	4,76	4,8	-0,04	24	0	0	55,3	52,6	2,69	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,017	5,35	5,38	5,32	5,36	-0,04	24	0	0	56	53,5	2,54	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,018	4,81	4,86	4,81	4,86	-0,05	24	0	0	55,3	52,7	2,67	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,121	10,97	10,95	10,8	10,85	-0,05	24	0	0	62,5	51,6	10,89	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,136	15,66	15,68	15,41	15,51	-0,1	24	0	0	60,8	52	8,71	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,15	13,05	13,06	12,85	12,93	-0,08	24	0	0	62,7	51,4	11,37	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,022	5,17	5,21	5,16	5,2	-0,04	24	0	0	56,2	53,5	2,67	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,02	5,06	5,1	5,06	5,1	-0,04	24	0	0	55,3	52,6	2,64	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,022	5,12	5,16	5,12	5,16	-0,04	24	0	0	55,3	52,6	2,63	0,7	0,7
11.05.2025	-	0,017	5,33	5,4	5,32	5,39	-0,07	24	0	0	56,1	53,5	2,61	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,115	11,01	11,06	10,84	10,96	-0,12	24	0	0	62,2	51,9	10,33	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,142	12,58	12,62	12,38	12,51	-0,13	24	0	0	63,2	52	11,18	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,132	11,72	11,83	11,54	11,73	-0,19	24	0	0	62,7	51,5	11,14	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,121	11,81	11,81	11,65	11,71	-0,06	24	0	0	62	51,8	10,2	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,679	30,2	27,58	29,63	27,37	2,26	24	0	0	65,6	43,1	22,48	0,7	0,7
17.05.2025	-	1,291	50,24	44,83	49,21	44,5	4,71	24	0	0	67	40,7	26,25	0,7	0,7
18.05.2025	-	1,169	43,55	37,99	42,67	37,75	4,92	24	0	0	67	39,8	27,23	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,602	27,06	24,58	26,56	24,39	2,17	24	0	0	65,8	43,3	22,51	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,13	11,54	11,36	11,36	11,24	0,12	24	0	0	63	51,9	11,07	0,7	0,7
Итого:	-	6,048	394,69	378,68	388,61	375,78	12,83	720	0	-	61,03	50,8	10,23	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 720 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.04.2025	924,411	40451,87	40214,14	39555,18	39793,22
20.05.2025	930,459	40846,56	40592,82	39943,79	40169

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения