

# #35056#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 15.09.2023

Потребитель Лицей № 49, МАОУ  
Адрес потребителя Кирова 28, Калининград  
Номер абонента 3898  
Порядковый номер 5360  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00091552  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,4	0,38	0,7	0,7	-
22.08.2023	0	0	1,6	0	1,6	-1,6	24	0	0	23,7	23,4	0,29	0,7	0,7	-
23.08.2023	0	0	2,47	0	2,47	-2,47	24	0	0	23,6	23,3	0,25	0,7	0,7	-
24.08.2023	0	0	1,47	0	1,47	-1,47	24	0	0	23,5	23,3	0,2	0,7	0,7	-
25.08.2023	124,923	4779,12	4750,1	4677,94	4711,42	-33,48	4571	3	0	23,4	23,2	0,26	0,7	0,7	-
26.08.2023	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	23,5	23,1	0,35	0,7	0,7	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,4	0,27	0,7	0,7	-
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,4	0,26	0,7	0,7	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,5	23,2	0,25	0,7	0,7	-
30.08.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,3	23,1	0,21	0,7	0,7	-
31.08.2023	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	23	0,22	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,022	28,93	29,62	28,3	29,01	-0,71	24	0	0	68	67,1	0,87	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,067	75,8	76,72	74,14	75,11	-0,97	24	0	0	68,4	67,5	0,93	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,024	75,7	76,64	74,05	74,99	-0,94	24	0	0	68,5	68,1	0,41	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,12	76,73	77,64	75,05	76,03	-0,98	24	0	0	68,8	67,2	1,64	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,109	77,67	78,62	75,99	77,03	-1,04	24	0	0	68,7	67,3	1,46	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,106	78,83	79,81	77,15	78,15	-1	24	0	0	68,9	67,5	1,41	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,124	77,5	78,52	75,82	76,92	-1,1	24	0	0	69	67,3	1,66	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,117	76,68	77,63	75	76,04	-1,04	24	0	0	68,8	67,3	1,57	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,084	77,12	78,09	75,44	76,44	-1	24	0	0	68,9	67,8	1,13	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,024	76,87	77,9	75,19	76,22	-1,03	24	0	0	68,7	68,4	0,35	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,113	77,25	78,27	75,57	76,69	-1,12	24	0	0	69	67,5	1,51	-21,28	0,7	-
12.09.2023	0,115	-4163369,8	-14071889,89	5368714,24	-14428390,4	-1,06	24	-1599438080	0	0	66,6	1,57	0,7	0,7	-
13.09.2023	0	81,04	82,13	79,36	80,45	-1,09	24	0	0	69,1	67,6	1,43	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,113	74,29	75,3	72,76	73,79	-1,03	24	0	0	68,7	67,2	1,57	0,7	0,7	-
15.09.2023	126,35	5947,96	5934,18	5821,58	5871,02	-49,44	5099	3	0	68,7	67	1,73	0,7	0,7	-
Итого:	252,411	-4151688,31	-14060233,17	5380147,58	-14416855,54	0	10246	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	252,411														

Общее время работы системы, ч 624  
Период нормальной работы системы, ч 10246

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2023	0	0	-5,54	0	-5,54
15.09.2023	252,465	-4151624,21	-14060173,82	5380210,3	-14416797,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 9:00:40