

#32899#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/09/23г.-21/10/23г.

Абонент: Лиц.49

Адрес: Кирова,28

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 10.00°C

Заводской номер 00091552 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хА85С ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 21.09.2023 | 57,92    | 44,66    | 13,26    | 5,57     | 5,5     | 5,63     | 5,62    | -0,12   | 7            | 7            | 0,07       | 24       | 0        |    |
| 22.09.2023 | 57,16    | 45,53    | 11,63    | 5,22     | 5,16    | 5,32     | 5,32    | -0,16   | 7            | 7            | 0,056      | 24       | 0        |    |
| 23.09.2023 | 57,04    | 50,65    | 6,39     | 5,3      | 5,24    | 5,36     | 5,35    | -0,11   | 7            | 7            | 0,029      | 24       | 0        |    |
| 24.09.2023 | 54,56    | 52,79    | 1,77     | 3,93     | 3,93    | 3,96     | 3,96    | -0,03   | 7            | 7            | 0          | 24       | 0        | *  |
| 25.09.2023 | 57,62    | 46,87    | 10,75    | 6,06     | 6       | 6,16     | 6,16    | -0,16   | 7            | 7            | 0,065      | 24       | 0        |    |
| 26.09.2023 | 58,12    | 45,47    | 12,65    | 6,94     | 6,84    | 6,99     | 6,98    | -0,14   | 7            | 7            | 0,086      | 24       | 0        |    |
| 27.09.2023 | 57,51    | 45,43    | 12,08    | 5,61     | 5,55    | 5,66     | 5,65    | -0,1    | 7            | 7            | 0,066      | 24       | 0        |    |
| 28.09.2023 | 57,54    | 46,69    | 10,85    | 5,84     | 5,79    | 5,89     | 5,88    | -0,09   | 7            | 7            | 0,058      | 24       | 0        |    |
| 29.09.2023 | 58,04    | 46,64    | 11,4     | 5,91     | 5,86    | 5,95     | 5,94    | -0,08   | 7            | 7            | 0,062      | 24       | 0        |    |
| 30.09.2023 | 56,35    | 51,6     | 4,75     | 4,86     | 4,85    | 4,93     | 4,93    | -0,08   | 7            | 7            | 0,019      | 24       | 0        |    |
| 01.10.2023 | 54,64    | 52,85    | 1,79     | 3,98     | 3,98    | 4        | 4       | -0,02   | 7            | 7            | 0          | 24       | 0        | *  |
| 02.10.2023 | 58,07    | 48,06    | 10,01    | 5,86     | 5,79    | 5,95     | 5,94    | -0,15   | 7            | 7            | 0,055      | 24       | 0        |    |
| 03.10.2023 | 57,86    | 46,67    | 11,19    | 5,99     | 5,9     | 6        | 6       | -0,1    | 7            | 7            | 0,064      | 24       | 0        |    |
| 04.10.2023 | 57,31    | 46,51    | 10,8     | 6,28     | 6,23    | 6,31     | 6,3     | -0,07   | 7            | 7            | 0,063      | 24       | 0        |    |
| 05.10.2023 | 57,4     | 47,58    | 9,82     | 6,08     | 6,01    | 6,14     | 6,11    | -0,1    | 7            | 7            | 0,058      | 24       | 0        |    |
| 06.10.2023 | 57,17    | 45,66    | 11,51    | 5,6      | 5,55    | 5,7      | 5,69    | -0,14   | 7            | 7            | 0,06       | 24       | 0        |    |
| 07.10.2023 | 56,02    | 53,62    | 2,4      | 4,56     | 4,53    | 4,62     | 4,6     | -0,07   | 7            | 7            | 0,008      | 24       | 0        |    |
| 08.10.2023 | 55,95    | 53,92    | 2,03     | 4,65     | 4,63    | 4,73     | 4,72    | -0,09   | 7            | 7            | 0,006      | 24       | 0        |    |
| 09.10.2023 | 64,31    | 37,89    | 26,42    | 25,66    | 25,19   | 25,57    | 25,42   | -0,23   | 7            | 7            | 0,661      | 24       | 0        |    |
| 10.10.2023 | 66,74    | 37,89    | 28,85    | 40,76    | 39,93   | 39,91    | 39,62   | 0,31    | 7            | 7            | 1,151      | 24       | 0        |    |
| 11.10.2023 | 66,36    | 36,91    | 29,45    | 35,16    | 34,47   | 37,25    | 36,97   | -2,5    | 7            | 7            | 1,042      | 24       | 0        |    |
| 12.10.2023 | 65,63    | 34,16    | 31,47    | 33,24    | 32,61   | 32,57    | 32,33   | 0,28    | 7            | 7            | 1,026      | 24       | 0        |    |
| 13.10.2023 | 66,37    | 35,02    | 31,35    | 35,64    | 34,93   | 35,07    | 34,83   | 0,1     | 7            | 7            | 1,095      | 24       | 0        |    |
| 14.10.2023 | 66,27    | 34,43    | 31,84    | 29,61    | 29,05   | 29,15    | 28,91   | 0,14    | 7            | 7            | 0,924      | 24       | 0        |    |
| 15.10.2023 | 64,6     | 36,56    | 28,04    | 42,87    | 42,06   | 42,45    | 42,18   | -0,12   | 7            | 7            | 1,178      | 24       | 0        |    |
| 16.10.2023 | 68,14    | 39,89    | 28,25    | 59,43    | 58,19   | 58,93    | 58,51   | -0,32   | 7            | 7            | 1,643      | 24       | 0        |    |
| 17.10.2023 | 67,9     | 40,03    | 27,87    | 53,43    | 52,3    | 52,98    | 52,54   | -0,24   | 7            | 7            | 1,454      | 24       | 0        |    |
| 18.10.2023 | 66,6     | 36,69    | 29,91    | 42,32    | 41,47   | 41,95    | 41,71   | -0,24   | 7            | 7            | 1,238      | 24       | 0        |    |
| 19.10.2023 | 68,08    | 40,64    | 27,44    | 65,74    | 64,34   | 65,58    | 65,06   | -0,72   | 7            | 7            | 1,766      | 24       | 0        |    |
| 20.10.2023 | 69,26    | 42,18    | 27,08    | 74,07    | 72,47   | 73,97    | 73,36   | -0,89   | 7            | 7            | 1,957      | 24       | 0        |    |
| 21.10.2023 | 68,6     | 41,12    | 27,48    | 61,01    | 59,71   | 60,67    | 60,15   | -0,44   | 7            | 7            | 1,639      | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 697,18   | 684,06  | 695,35   | 690,74  | -6,68   |              |              | 17,599     | 744      | 0        |    |
| Средние:   | 61,13    | 44,01    | 17,11    |          |         |          |         |         | 7            | 7            |            |          |          |    |

| Дата          | V1      | M1      | V2      | M2      | Mг     | Qo      | ВНР  | ВОС |
|---------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|-----|
|               | м3      | т       | м3      | т       | т      | Гкал    | ч    | ч   |
| 20/09/2324:00 | 6139,46 | 6009,26 | 6128,08 | 6061,06 | -51,8  | 126,637 | 5195 | 3   |
| 21/10/2324:00 | 6836,64 | 6693,32 | 6823,43 | 6751,8  | -58,48 | 144,236 | 5939 | 3   |
| Итого:        | 697,18  | 684,06  | 695,35  | 690,74  | -6,68  | 17,599  | 744  | 0   |

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 6022ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

