

#296398#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Лицей № 49, МАОУ
Адрес потребителя Комсомольская 67, Калининград
Номер абонента 3898
Порядковый номер 4269
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122975
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,592	0	100,6	101,49	0	98,31	100,52	0	0	24	0	0	71,4	45,1	26,35	0,47	0,32	-
22.03.2026	2,418	0	91,53	92,43	0	89,43	91,56	0	0	24	0	0	71,4	44,4	27,04	0,47	0,32	-
23.03.2026	2,272	0	81,59	82,48	0	79,75	81,76	0	0	24	0	0	71,2	42,7	28,52	0,47	0,32	-
24.03.2026	2,272	0	79,89	80,76	0	78,07	80,07	0	0	24	0	0	71,4	42,3	29,12	0,47	0,32	-
25.03.2026	2,015	0	68,6	69,39	0	67,06	68,81	0	0	24	0	0	71,1	41	30,1	0,47	0,32	-
26.03.2026	2,526	0	91,59	92,6	0	89,48	91,77	0	0	24	0	0	71,3	43,1	28,22	0,47	0,32	-
27.03.2026	2,895	0	113,31	114,51	0	110,76	113,39	0	0	24	0	0	71,2	45	26,14	0,47	0,32	-
28.03.2026	2,559	0	99,25	100,33	0	96,99	99,35	0	0	24	0	0	71,5	45,1	26,4	0,47	0,32	-
29.03.2026	2,4	0	87,89	88,87	0	85,91	88,09	0	0	24	0	0	71,2	43,3	27,91	0,47	0,32	-
30.03.2026	2,379	0	87,3	88,28	0	85,32	87,49	0	0	24	0	0	71,2	43,4	27,89	0,47	0,32	-
31.03.2026	2,577	0	97,85	98,93	0	95,64	98,02	0	0	24	0	0	71,1	44,2	26,94	0,47	0,32	-
01.04.2026	2,648	0	101,72	102,87	0	99,38	101,88	0	0	24	0	0	71,4	44,7	26,64	0,47	0,32	-
02.04.2026	2,715	0	109,16	110,28	0	106,68	109,17	0	0	24	0	0	71,1	45,7	25,45	0,47	0,32	-
03.04.2026	2,743	0	105,46	106,38	0	103,06	105,39	0	0	24	0	0	71,3	44,7	26,61	0,47	0,32	-
04.04.2026	2,607	0	99,06	99,98	0	96,84	99,04	0	0	24	0	0	71	44	26,92	0,47	0,32	-
05.04.2026	2,243	0	79,66	80,53	0,01	77,85	79,85	0,01	0,01	24	0	0	71,2	42,4	28,8	0,47	0,32	-
06.04.2026	2,644	0	98,03	99,09	0	95,8	98,18	0	0	24	0	0	70,9	43,3	27,6	0,47	0,32	-
07.04.2026	2,812	0	108,33	109,25	0	105,88	108,2	0	0	24	0	0	71,2	44,6	26,58	0,47	0,32	-
08.04.2026	3	0	122,05	123,1	0	119,28	121,86	0	0	24	0	0	71,1	46	25,14	0,47	0,32	-
09.04.2026	3,02	0	122,31	123,48	0	119,5	122,21	0	0	24	0	0	71,5	46,2	25,27	0,47	0,32	-
10.04.2026	2,88	0	115,43	116,51	0	112,82	115,36	0	0	24	0	0	71,1	45,6	25,53	0,47	0,32	-
11.04.2026	2,384	0	89,83	90,62	0	87,79	89,78	0	0	24	0	0	71,3	44,2	27,18	0,47	0,32	-
12.04.2026	2,097	0	75,96	76,89	0	74,26	76,23	0	0	24	0	0	71,1	42,8	28,27	0,47	0,32	-
13.04.2026	2,244	0	79,45	80,56	0	77,64	79,85	0	0	24	0	0	71,4	42,5	28,91	0,47	0,32	-
14.04.2026	2,051	0	73,03	74,04	0,08	71,42	73,41	0,08	0,08	24	0	0	70,1	41,5	28,66	0,47	0,32	-
15.04.2026	2,107	0	89,01	89,56	0,04	87,23	88,81	0,04	0,04	24	0	0	65,6	41,5	24,17	0,47	0,32	-
16.04.2026	2,548	0	95,61	96,23	0,03	93,44	95,37	0,03	0,03	24	0	0	71,2	43,9	27,24	0,47	0,32	-
17.04.2026	2,578	0	96,1	96,94	0,03	93,92	96,02	0,03	0,03	24	0	0	71,3	43,8	27,45	0,47	0,32	-
18.04.2026	1,956	0	69,75	70,39	0,01	68,18	69,8	0,01	0,01	24	0	0	71	42,3	28,73	0,47	0,32	-
19.04.2026	1,735	0	58,35	59,03	0	57,04	58,56	0	0	24	0	0	70,9	40,5	30,42	0,47	0,32	-
20.04.2026	2,463	0	91,04	91,97	0,03	89,01	91,14	0,03	0,03	24	0	0	71,1	43,5	27,64	0,47	0,32	-
Итого:	76,38	0	2878,74	2907,77	0,23	2813,74	2880,94	0,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,38																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	1804,508	65006,86	64765,77	22,24	63464,17	64153,74	22,24
20.04.2026	1880,888	67885,6	67673,54	22,47	66277,91	67034,68	22,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 7:40:00