

#142085#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 19.07.2025

Потребитель

Лицей № 49, МАОУ

Адрес потребителя

Комсомольская 67, Калининград

Номер абонента

3898

Порядковый номер

4269

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00122975

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,083	0	5,04	4,71	0	4,96	4,7	0	0	24	0	0	66,2	49,7	16,47	0,47	0,32	-
22.06.2025	0,041	0	2,91	2,72	0	2,91	2,72	0	0	24	0	0	63,6	48,8	14,78	0,47	0,32	-
23.06.2025	0,114	0	6,72	6,37	0	6,6	6,31	0	0	24	0	0	67,2	49,8	17,49	0,47	0,32	-
24.06.2025	0,105	0	6,31	5,94	0	6,2	5,9	0	0	24	0	0	67	50,1	16,89	0,47	0,32	-
25.06.2025	0,11	0	6,29	5,84	0	6,21	5,81	0	0	24	0	0	66,7	48,9	17,82	0,47	0,32	-
26.06.2025	0,114	0	6,76	6,16	0	6,65	6,11	0	0	24	0	0	67	49,5	17,47	0,47	0,32	-
27.06.2025	0,05	0	3,28	3,11	0	3,28	3,11	0	0	24	0	0	64	48,8	15,18	0,47	0,32	-
28.06.2025	0,045	0	3,18	2,87	0	3,18	2,87	0	0	24	0	0	63,5	48,6	14,88	0,47	0,32	-
29.06.2025	0,045	0	3,16	2,88	0	3,16	2,88	0	0	24	0	0	63,5	48,6	14,87	0,47	0,32	-
30.06.2025	0,044	0	3,19	2,9	0	3,19	2,9	0	0	24	0	0	63,8	48,9	14,9	0,47	0,32	-
01.07.2025	0,043	0	3,21	3,08	0	3,2	3,08	0	0	24	0	0	63,5	49,4	14,07	0,47	0,32	-
02.07.2025	0,042	0	3,09	2,87	0	3,09	2,87	0	0	24	0	0	63,6	49	14,66	0,47	0,32	-
03.07.2025	0,041	0	3,03	2,76	0	3,03	2,76	0	0	24	0	0	63,5	48,8	14,67	0,47	0,32	-
04.07.2025	0,042	0	3,04	2,83	0	3,04	2,83	0	0	24	0	0	63,8	49	14,79	0,47	0,32	-
05.07.2025	0,04	0	3	2,54	0	3	2,54	0	0	24	0	0	63,4	48,8	14,54	0,47	0,32	-
06.07.2025	0,037	0	2,72	2,61	0	2,72	2,61	0	0	24	0	0	63,5	48,9	14,57	0,47	0,32	-
07.07.2025	0,04	0	2,96	2,75	0	2,96	2,75	0	0	24	0	0	63,7	49	14,65	0,47	0,32	-
08.07.2025	0,05	0	3,26	3	0	3,26	3	0	0	24	0	0	64,2	49,3	14,92	0,47	0,32	-
09.07.2025	0,042	0	3	2,79	0	3	2,79	0	0	24	0	0	63,9	49,2	14,74	0,47	0,32	-
10.07.2025	0,042	0	3,14	2,95	0	3,13	2,95	0	0	24	0	0	64,2	49,3	14,86	0,47	0,32	-
11.07.2025	0,042	0	2,99	2,82	0	2,99	2,82	0	0	24	0	0	63,7	49,2	14,48	0,47	0,32	-
12.07.2025	0,037	0	2,8	2,7	0	2,8	2,7	0	0	24	0	0	63,6	49,1	14,43	0,47	0,32	-
13.07.2025	0,038	0	2,83	2,69	0	2,83	2,69	0	0	24	0	0	63,5	49,1	14,39	0,47	0,32	-
14.07.2025	0,042	0	3,02	2,83	0	3,02	2,83	0	0	24	0	0	63,8	49,4	14,41	0,47	0,32	-
15.07.2025	0,043	0	3,31	3,11	0	3,3	3,11	0	0	24	0	0	64,2	50,1	14,1	0,47	0,32	-
16.07.2025	0,04	0	2,9	2,66	0	2,9	2,66	0	0	24	0	0	63,5	48,9	14,58	0,47	0,32	-
17.07.2025	0,04	0	2,97	2,74	0	2,97	2,74	0	0	24	0	0	63,6	49	14,57	0,47	0,32	-
18.07.2025	0,044	0	3,09	2,92	0	3,09	2,92	0	0	24	0	0	64	49,3	14,68	0,47	0,32	-
19.07.2025	0,038	0	2,79	2,63	0	2,79	2,63	0	0	24	0	0	63,4	48,5	14,83	0,47	0,32	-
Итого:	1,534	0	103,99	96,78	0	103,46	96,59	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,534																	

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	1262,359	45231,32	44915,69	10,91	44203,59	44526,95	10,91
19.07.2025	1263,931	45338,12	45015,09	10,91	44309,86	44626,16	10,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 8:18:26