

#148402#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лицей № 49, МАОУ
Комсомольская 67, Калининград
3898
4269
ВКТ-7
00122975
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,055	0	3,86	3,58	0	3,83	3,58	0	0	24	0	0	65	50	14,95	0,47	0,32	-
22.08.2025	0,048	0	3,36	3,12	0	3,36	3,12	0	0	24	0	0	64,4	49,6	14,71	0,47	0,32	-
23.08.2025	0,049	0	3,37	3,1	0	3,37	3,1	0	0	24	0	0	64,3	49,5	14,83	0,47	0,32	-
24.08.2025	0,045	0	3,25	3,02	0	3,25	3,02	0	0	24	0	0	64,1	49,5	14,56	0,47	0,32	-
25.08.2025	0,06	0	4,06	3,85	0	4,04	3,85	0	0	24	0	0	64,6	49,7	14,96	0,47	0,32	-
26.08.2025	0,056	0	4,18	3,92	0	4,16	3,92	0	0	24	0	0	64,4	50,9	13,5	0,47	0,32	-
27.08.2025	0,059	0	4,6	4,23	0	4,54	4,23	0	0	24	0	0	65,3	52,4	12,96	0,47	0,32	-
28.08.2025	0,063	0	4,78	4,53	0	4,73	4,52	0	0	24	0	0	65,5	52,3	13,26	0,47	0,32	-
29.08.2025	0,107	0	7,27	6,8	0	7,16	6,75	0	0	24	0	0	66,9	52	14,9	0,47	0,32	-
30.08.2025	0,053	0	4,11	3,85	0	4,08	3,85	0	0	24	0	0	64,8	51,8	12,94	0,47	0,32	-
31.08.2025	0,043	0	3,44	3,25	0	3,44	3,25	0	0	24	0	0	63,7	51,3	12,35	0,47	0,32	-
01.09.2025	0,086	0	6,18	5,83	0	6,08	5,78	0	0	24	0	0	66,5	52,2	14,27	0,47	0,32	-
02.09.2025	0,175	0	11,22	10,61	0	10,98	10,5	0	0	24	0	0	68,2	51,9	16,27	0,47	0,32	-
03.09.2025	0,168	0	10,4	9,74	0	10,19	9,64	0	0	24	0	0	68,1	51,8	16,34	0,47	0,32	-
04.09.2025	0,158	0	9,9	9,23	0	9,71	9,13	0	0	24	0	0	67,9	51,4	16,53	0,47	0,32	-
05.09.2025	0,15	0	9,39	8,92	0	9,24	8,81	0	0	24	0	0	67,6	51,4	16,23	0,47	0,32	-
06.09.2025	0,036	0	3,11	2,99	0	3,11	2,99	0	0	24	0	0	63,6	51,1	12,48	0,47	0,32	-
07.09.2025	0,036	0	3,16	2,98	0	3,16	2,98	0	0	24	0	0	63,5	51	12,53	0,47	0,32	-
08.09.2025	0,148	0	10,39	9,82	0	10,2	9,7	0	0	24	0	0	66	51,3	14,68	0,47	0,32	-
09.09.2025	0,165	0	10,39	9,76	0	10,18	9,63	0	0	24	0	0	68	51,8	16,25	0,47	0,32	-
10.09.2025	0,151	0	9,77	9,21	0	9,57	9,11	0	0	24	0	0	67,8	51,7	16,07	0,47	0,32	-
11.09.2025	0,152	0	9,67	9,11	0	9,46	9,01	0	0	24	0	0	67,9	51,9	16,02	0,47	0,32	-
12.09.2025	0,151	0	9,77	9,35	0	9,57	9,24	0	0	24	0	0	67,9	52	15,87	0,47	0,32	-
13.09.2025	0,038	0	3,28	3,08	0	3,28	3,08	0	0	24	0	0	63,6	51,2	12,37	0,47	0,32	-
14.09.2025	0,037	0	3,27	2,9	0	3,27	2,9	0	0	24	0	0	63,5	51,1	12,36	0,47	0,32	-
15.09.2025	0,178	0	10,35	9,79	0	10,14	9,68	0	0	24	0	0	68	50,6	17,4	0,47	0,32	-
16.09.2025	0,174	0	10	9,38	0	9,8	9,27	0	0	24	0	0	68,2	50,5	17,73	0,47	0,32	-
17.09.2025	0,166	0	10,08	9,42	0	9,87	9,33	0	0	24	0	0	67,6	50,6	17,08	0,47	0,32	-
18.09.2025	0,176	0	10,92	10,32	0	10,69	10,21	0	0	24	0	0	68	51,5	16,51	0,47	0,32	-
19.09.2025	0,18	0	10,83	10,28	0	10,6	10,18	0	0	24	0	0	68	51	16,99	0,47	0,32	-
20.09.2025	0,048	0	3,72	3,44	0	3,71	3,44	0	0	24	0	0	64,4	51,2	13,15	0,47	0,32	-
Итого:	3,211	0	212,08	199,41	0	208,77	197,8	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,211																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	1265,119	45434,45	45104,84	10,91	44406,11	44715,91	10,91
20.09.2025	1268,33	45646,53	45304,25	10,91	44614,88	44913,71	10,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 7:53:27