

#119975#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1560542

Номер абонента:

Адрес установки:

Маточкина, 4 Гимназия №40

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	100	0,750	300,0	---	---
2	100	0,750	300,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.02	12,535	811,2	812,4	1,2	---	81,05	65,69	0,90	0,50	24,00
22.02	11,339	795,8	797,5	1,7	---	78,48	64,33	0,90	0,50	24,00
23.02	10,069	601,7	603,1	1,3	---	76,25	59,61	0,90	0,50	24,00
24.02	10,285	673,7	674,0	0,3	---	74,38	59,20	0,90	0,50	24,00
25.02	10,332	734,8	735,9	1,1	---	72,08	58,10	0,90	0,50	24,00
26.02	9,623	647,5	648,0	0,6	---	71,58	56,81	0,90	0,50	24,00
27.02	6,543	473,9	476,6	2,7	---	70,01	56,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	70,73	4738,6	4747,6	9,0	0,0	75,27	60,45	0,90	0,50	168,00
28.02	10,291	850,4	857,5	7,2	---	70,23	58,22	0,90	0,50	24,00
01.03	10,005	686,8	693,5	6,7	---	72,84	58,36	0,90	0,50	24,00
02.03	9,050	548,4	553,1	4,7	---	72,80	56,39	0,90	0,50	24,00
03.03	9,553	667,1	672,6	5,4	---	70,87	56,64	0,90	0,50	24,00
04.03	9,183	645,5	650,5	5,0	---	69,80	55,66	0,90	0,50	24,00
05.03	9,000	622,4	627,0	4,6	---	69,63	55,26	0,90	0,50	24,00
06.03	8,921	631,3	636,2	4,9	---	69,67	55,62	0,90	0,50	24,00
Итого:	66,00	4651,9	4690,4	38,5	0,0	70,79	56,69	0,90	0,50	168,00
07.03	8,978	662,9	668,5	5,5	---	69,65	56,20	0,90	0,50	24,00
08.03	8,503	631,9	637,8	5,8	---	69,29	55,92	0,90	0,50	24,00
09.03	8,523	632,7	638,4	5,7	---	69,66	56,28	0,90	0,50	24,00
10.03	8,610	632,0	637,0	5,0	---	69,74	56,20	0,90	0,50	24,00
11.03	9,010	652,3	657,7	5,4	---	70,02	56,29	0,90	0,50	24,00
12.03	9,104	651,0	656,3	5,4	---	70,21	56,31	0,90	0,50	24,00
13.03	9,473	635,2	640,5	5,2	---	72,78	57,95	0,90	0,50	24,00
Итого:	62,20	4498,0	4536,1	38,1	0,0	70,19	56,45	0,90	0,50	168,00
14.03	10,295	695,6	701,7	6,1	---	74,26	59,55	0,90	0,50	24,00
15.03	10,138	647,6	653,4	5,8	---	75,83	60,26	0,90	0,50	24,00
16.03	9,629	575,4	580,9	5,5	---	75,45	58,80	0,90	0,50	24,00
17.03	10,787	695,5	701,8	6,4	---	76,13	60,70	0,90	0,50	24,00
18.03	10,095	658,2	663,2	5,0	---	74,43	59,18	0,90	0,50	24,00
19.03	9,751	663,3	668,5	5,1	---	72,48	57,87	0,90	0,50	24,00
20.03	9,726	759,3	765,5	6,3	---	70,98	58,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	70,42	4694,8	4735,1	40,3	0,0	74,14	59,23	0,90	0,50	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	269,35	18583,3	18709,2	125,8	0,0	72,64	58,23	0,90	0,50	672,0

dT= 14,41

Общее время работы теплосистемы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	269,35						
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период		На 22:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	1413,15	1682,50	269,35		1717,11		
Расход теплоносителя M1, т	99478,0	118061,3	18583,3		120592,1		
Расход теплоносителя M2, т	99885,3	118594,5	18709,2		121145,3		
Время наработки, ч	5857,5	6529,5	672,0		6624,2		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

