

#74989#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.03.2024 по 26.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина, МАОУ  
Юрия Маточкина 4, Калининград  
4541

Заводской номер счётчика 1560542	Показания прибора, МВт×ч 26.03.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 20.03.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	10042,581	9980,898	61.683	53.047

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с 24.03.24 не поверяе*



#74988#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 26.03.2024.

Номер абонента 4541  
Порядковый номер 5395  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1560542  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 01.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T <sub>нар</sub> , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	-	10,973	538,969	533,969	527,125	527,094	24	24	0	70	53	0,9	0,5
22.03.2024	-	10,609	519,75	514,781	508,375	508,281	24	24	0	70	52	0,9	0,5
23.03.2024	-	9,661	445,906	440,719	436,188	435,406	24	24	0	70	51	0,9	0,5
24.03.2024	-	10,213	467,281	462,25	457,156	456,719	24	24	0	70	51	0,9	0,5
25.03.2024	-	10,192	470,375	465,688	460,125	460,094	24	24	0	70	51	0,9	0,5
26.03.2024	-	10,035	459,438	453,812	449,406	448,344	24	24	0	70	51	0,9	0,5
Итого:	-	61,683	2901,719	2871,219	2838,375	2835,938	144	144	-	70	51,5	0,9	0,5

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T <sub>нар</sub> , ч	T <sub>ин</sub> , ч
20.03.2024	9980,898	506223	501044,969	493995,969	493555,031	33310,63	0
26.03.2024	10042,581	509124,719	503916,188	496834,344	496390,969	33454,63	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_