

#129016#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина, МАОУ
Юрия Маточкина 4, Калининград
4541

Заводской номер счётчика 1560542	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2004,305	1898,777	105.528

Подпись исполнителя _____



#129015#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4541
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560542
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	2,1	198,172	198,781	193,969	195,672	24	24	0	0	69	58,2	9	5,1
22.04.2025	-	2,176	199,453	200,094	195,219	197	24	24	0	0	68,8	57,7	9	5,1
23.04.2025	-	2,186	202,359	203,141	198,062	199,984	24	24	0	0	69	58	9	5,1
24.04.2025	-	2,18	199,797	200,422	195,578	197,344	24	24	0	0	68,8	57,7	9	5,1
25.04.2025	-	2,233	206,094	206,719	201,719	203,516	24	24	0	0	69	58	9	5,1
26.04.2025	-	1,949	205,766	206,609	201,406	203,25	24	24	0	0	68,9	59,3	9	5,1
27.04.2025	-	1,794	202,781	203,641	198,453	200,266	24	24	0	0	69,1	60,1	9	5,1
28.04.2025	-	2,177	206,031	206,703	201,672	203,469	24	24	0	0	68,9	58,2	9	5,1
29.04.2025	-	2,197	206,188	206,703	201,812	203,484	24	24	0	0	68,9	58,1	9	5,1
30.04.2025	-	2,18	207,266	207,891	202,859	204,641	24	24	0	0	68,8	58,2	9	5,1
01.05.2025	-	1,85	209,109	210,031	204,672	206,531	24	24	0	0	69,1	60,1	9	5,1
02.05.2025	-	1,815	208,078	209,047	203,641	205,562	24	24	0	0	69	60,2	9	5,1
03.05.2025	-	1,67	191,156	192,031	187,141	188,906	22,4	22,4	0	0	68,4	59,6	9	5,1
04.05.2025	-	1,79	202,625	203,484	198,359	200,125	24	24	0	0	68,7	59,7	9	5,1
05.05.2025	-	2,074	202,203	202,844	197,891	199,609	24	24	0	0	69,2	58,8	9	5,1
06.05.2025	-	2,105	201,312	201,641	197,031	198,484	24	24	0	0	69,1	58,5	9	5,1
07.05.2025	-	2,139	204,594	204,406	200,25	201,203	24	24	0	0	68,8	58,2	9	5,1
08.05.2025	-	1,798	201,094	201,109	196,797	197,766	24	24	0	0	69,1	60,1	9	5,1
09.05.2025	-	1,762	205,469	205,641	201,109	202,203	24	24	0	0	69	60,3	9	5,1
10.05.2025	-	1,806	207,25	207,828	202,844	204,375	24	24	0	0	69	60,2	9	5,1
11.05.2025	-	1,817	202,547	203,516	198,219	200,141	24	24	0	0	69,1	60	9	5,1
12.05.2025	-	4,057	294,047	294,875	287,812	290,734	24	24	0	0	68,9	54,9	9	5,1
13.05.2025	-	8,636	554,656	555,656	542,781	548,297	24	24	0	0	69,2	53,4	9	5,1
14.05.2025	-	8,045	497,984	498,438	487,219	491,875	24	24	0	0	69,6	53,2	9	5,1
15.05.2025	-	8,598	555,203	555,859	543,297	548,453	24	24	0	0	69,3	53,6	9	5,1
16.05.2025	-	8,552	558,844	559,469	546,859	551,953	24	24	0	0	69,4	53,8	9	5,1
17.05.2025	-	8,293	557,75	558,375	545,719	550,719	24	24	0	0	69,6	54,4	9	5,1
18.05.2025	-	8,124	555,812	556,328	543,781	548,562	24	24	0	0	69,7	54,8	9	5,1
19.05.2025	-	6,314	435,031	434,812	425,625	428,734	24	24	0	0	69,6	54,9	9	5,1
20.05.2025	-	3,11	250,875	250,578	245,5	246,875	24	24	0	0	69,2	56,6	9	5,1
Итого:	-	105,527	8529,546	8546,672	8347,296	8419,733	718,4	718,4	-	-	69,07	57,63	9	5,1

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

718,4 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.04.2025	1898,777	139024,625	138627,344	135746,109	136392,297	7273,5	0,02
20.05.2025	2004,305	147554,172	147174,016	144093,406	144812,031	7991,89	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения