

#132099#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина, МАОУ
Юрия Маточкина 4, Калининград
4541

Заводской номер счётчика 1560542	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2037,329	2004,305	33.024

Подпись исполнителя



#132098#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4541
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1560542
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	2,03	199,828	200,094	195,578	196,906	24	24	0	0	69	58,7	9	5,1
22.05.2025	-	2,041	195,266	195,453	191,141	192,406	24	24	0	0	68,8	58,2	9	5,1
23.05.2025	-	1,956	197,453	197,828	193,281	194,688	24	24	0	0	68,7	58,7	9	5,1
24.05.2025	-	1,723	194,844	194,984	190,75	191,781	24	24	0	0	68,7	59,7	9	5,1
25.05.2025	-	1,517	184,031	183,812	180,125	180,734	24	24	0	0	68,7	60,4	9	5,1
26.05.2025	-	1,617	186,047	185,609	182,125	182,531	24	24	0	0	68,8	60	9	5,1
27.05.2025	-	1,607	186,141	185,641	182,188	182,562	24	24	0	0	68,9	60,1	9	5,1
28.05.2025	-	1,59	182,297	181,703	178,453	178,703	24	24	0	0	68,7	59,9	9	5,1
29.05.2025	-	1,611	184,219	183,656	180,297	180,594	24	24	0	0	69	60,1	9	5,1
30.05.2025	-	1,613	186,188	185,672	182,234	182,594	24	24	0	0	68,9	60,2	9	5,1
31.05.2025	-	1,557	183,875	183,266	180,016	180,234	24	24	0	0	68,6	60	9	5,1
01.06.2025	-	1,198	156,375	156,266	153,078	153,578	24	24	0	0	68,8	61,1	9	5,1
02.06.2025	-	0,687	99,797	100,188	97,719	98,469	24	24	0	0	68,2	61,3	9	5,1
03.06.2025	-	0,702	99,562	99,922	97,469	98,188	24	24	0	0	68,4	61,2	9	5,1
04.06.2025	-	0,694	98,75	99,062	96,703	97,391	24	24	0	0	68	60,9	9	5,1
05.06.2025	-	0,691	98,656	98,922	96,609	97,234	24	24	0	0	68,1	61	9	5,1
06.06.2025	-	0,696	100,984	101,25	98,875	99,5	24	24	0	0	68,2	61,3	9	5,1
07.06.2025	-	0,641	99,875	100,156	97,812	98,406	24	24	0	0	68,1	61,7	9	5,1
08.06.2025	-	0,642	100,047	100,359	97,953	98,594	24	24	0	0	68,3	61,8	9	5,1
09.06.2025	-	0,669	95,547	95,703	93,562	94,078	24	24	0	0	67,9	60,8	9	5,1
10.06.2025	-	0,706	102,031	102,156	99,906	100,391	24	24	0	0	68,3	61,3	9	5,1
11.06.2025	-	0,703	101,109	101,25	99	99,516	24	24	0	0	68,3	61,2	9	5,1
12.06.2025	-	0,665	100,109	100,234	98,031	98,5	24	24	0	0	68,1	61,4	9	5,1
13.06.2025	-	0,66	100	100,188	97,938	98,453	24	24	0	0	68,1	61,4	9	5,1
14.06.2025	-	0,629	99,188	99,375	97,141	97,641	24	24	0	0	68	61,6	9	5,1
15.06.2025	-	0,631	100,219	100,453	98,125	98,703	24	24	0	0	68	61,7	9	5,1
16.06.2025	-	0,681	101,312	101,656	99,219	99,922	24	24	0	0	68	61,3	9	5,1
17.06.2025	-	0,685	100,031	100,297	97,922	98,547	24	24	0	0	68,5	61,6	9	5,1
18.06.2025	-	0,671	99,781	100,047	97,703	98,297	24	24	0	0	68,3	61,5	9	5,1
19.06.2025	-	0,746	100,344	100,578	98,266	98,891	24	24	0	0	68,2	60,7	9	5,1
20.06.2025	-	0,767	100,641	101	98,531	99,281	24	24	0	0	68,4	60,8	9	5,1
Итого:	-	33,026	4134,547	4136,78	4047,75	4067,313	744	744	-	-	68,42	60,7	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2004,305	147554,172	147174,016	144093,406	144812,031	7991,89	0,02
20.06.2025	2037,329	151688,719	151310,797	148141,156	148879,344	8735,89	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения