

#12855#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград  
 Номер абонента 5119  
 Порядковый номер 8070  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209815  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,148	0,007	187,35	185,57	183,21	183,11	0,1	24	0	0	70,4	53,2	17,13	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	3,001	0,009	185,36	183,71	181,47	181,4	0,07	24	0	0	68,3	51,8	16,51	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,997	0,013	181,89	180,09	178,08	177,88	0,2	24	0	0	68	51,3	16,75	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,148	0,011	181,76	179,93	177,9	177,72	0,18	24	0	0	68,7	51	17,62	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,241	0,012	181,98	180,03	177,98	177,73	0,25	24	0	0	69,9	51,8	18,11	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,972	0,022	166,18	164,06	162,65	162,09	0,56	24	0	0	68,6	50,5	18,11	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,247	0,015	183,01	180,93	178,96	178,64	0,32	24	0	0	70	52	18,03	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,491	0,014	186,66	184,5	182,22	181,98	0,24	24	0	0	73,3	54,2	19,08	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,447	0,016	185,23	183	180,84	180,49	0,35	24	0	0	73	54,1	18,92	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,682	0,049	184,26	181,15	179,66	178,58	1,08	24	0	0	75,1	54,9	20,17	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,621	0,012	185,79	183,5	181,22	180,91	0,31	24	0	0	74,6	54,7	19,87	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,594	0,06	187,61	184,35	183,11	181,85	1,26	24	0	0	73,2	54	19,29	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,637	0,04	184,2	181,26	179,65	178,73	0,92	24	0	0	74,7	54,7	19,98	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,797	0,011	183,16	180,7	178,35	178,07	0,28	24	0	0	77,3	56,1	21,18	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,776	0,05	185,3	182,1	180,48	179,43	1,05	24	0	0	76,7	56,1	20,62	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,711	0,009	183,48	181,2	178,72	178,55	0,17	24	0	0	76,6	55,9	20,69	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,472	0,016	188,69	186,43	184,26	183,88	0,38	24	0	0	72,8	54,1	18,71	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,201	0,013	185,69	183,65	181,62	181,29	0,33	24	0	0	69,9	52,4	17,54	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,19	0,013	182,17	180,17	178,25	177,95	0,3	24	0	0	69	51,2	17,8	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,202	0,052	182,63	179,79	178,69	177,52	1,17	24	0	0	69,2	51,6	17,62	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,222	0,013	181,33	179,28	177,33	177	0,33	24	0	0	70,1	52	18,06	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,247	0,013	183,03	180,97	178,98	178,66	0,32	24	0	0	70,3	52,3	18,03	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,307	0,021	182,88	180,61	178,74	178,25	0,49	24	0	0	71,2	52,9	18,35	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,588	0,02	181,51	179,1	177,11	176,66	0,45	24	0	0	74,1	54	20,11	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,743	0,033	183,55	180,63	178,87	178,08	0,79	24	0	0	75,8	55,1	20,68	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,559	0,016	185,75	183,34	181,14	180,74	0,4	24	0	0	74,7	55,2	19,51	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,485	0,013	186,39	184,19	181,9	181,67	0,23	24	0	0	73,4	54,3	19,08	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	3,285	0,017	188,05	185,92	183,79	183,42	0,37	24	0	0	71,2	53,4	17,76	0,6	0,4	-
Итого:	95,011	0	5144,89	5080,16	5025,18	5012,28	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,011															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1340,047	73013,13	71881,54	70596,86	70208,99
23.03.2021	1435,058	78158,02	76961,7	75622,04	75221,27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 29.03.2021 7:26:53