

#121284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 3,453    | 0,157     | 275,19  | 270,09  | 268,9  | 265,72  | 3,18   | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 59,2   | 12,21 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.02.2025 | 3,369    | 0,158     | 271,87  | 266,86  | 265,79 | 262,59  | 3,2    | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 58,7   | 12,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.02.2025 | 3,466    | 0,164     | 279,99  | 274,79  | 273,74 | 270,41  | 3,33   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 58,7   | 12,02 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.02.2025 | 3,458    | 0,166     | 282,21  | 276,98  | 275,82 | 272,5   | 3,32   | 24       | 0       | 0      | 71     | 59,1   | 11,91 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.02.2025 | 3,43     | 0,163     | 277,06  | 271,93  | 270,87 | 267,57  | 3,3    | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 58,8   | 12,02 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.03.2025 | 3,428    | 0,154     | 272,66  | 267,67  | 266,51 | 263,42  | 3,09   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 58,7   | 12,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.03.2025 | 3,52     | 0,16      | 277,53  | 272,33  | 271,28 | 268,02  | 3,26   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 58,4   | 12,35 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.03.2025 | 3,382    | 0,144     | 272,98  | 268,18  | 266,96 | 263,98  | 2,98   | 24       | 0       | 0      | 70     | 57,9   | 12,09 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.03.2025 | 3,358    | 0,138     | 277,46  | 272,85  | 271,27 | 268,48  | 2,79   | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 58,9   | 11,84 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.03.2025 | 3,44     | 0,145     | 284,77  | 280     | 278,37 | 275,44  | 2,93   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 59,1   | 11,8  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.03.2025 | 3,435    | 0,152     | 291,9   | 286,99  | 285,31 | 282,28  | 3,03   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 59,4   | 11,48 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.03.2025 | 3,014    | 0,113     | 264,64  | 261,13  | 259,02 | 257,1   | 1,92   | 24       | 0       | 1      | 68,5   | 57,3   | 11,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.03.2025 | 2,875    | 0,14      | 265,91  | 261,48  | 260,6  | 257,65  | 2,95   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 56,1   | 10,47 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.03.2025 | 2,92     | 0,141     | 265,81  | 261,32  | 260,54 | 257,53  | 3,01   | 24       | 0       | 0      | 66,2   | 55,6   | 10,64 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.03.2025 | 2,806    | 0,14      | 268,84  | 264,37  | 263,62 | 260,59  | 3,03   | 24       | 0       | 0      | 65,4   | 55,3   | 10,1  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.03.2025 | 2,926    | 0,133     | 262,38  | 258,03  | 257,06 | 254,25  | 2,81   | 24       | 0       | 0      | 67     | 56,1   | 10,84 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.03.2025 | 2,861    | 0,112     | 264,86  | 261,14  | 259,51 | 257,29  | 2,22   | 24       | 0       | 1      | 66,8   | 56,2   | 10,59 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.03.2025 | 2,933    | 0,141     | 270,2   | 265,72  | 264,63 | 261,71  | 2,92   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 56,8   | 10,53 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.03.2025 | 3,483    | 0,189     | 301,2   | 295,6   | 294,34 | 290,65  | 3,69   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 60,2   | 11,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.03.2025 | 3,522    | 0,187     | 298,43  | 292,91  | 291,44 | 287,87  | 3,57   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 61,1   | 11,4  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.03.2025 | 3,555    | 0,177     | 299,97  | 294,54  | 292,99 | 289,53  | 3,46   | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 60,8   | 11,49 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.03.2025 | 3,541    | 0,179     | 296,21  | 290,76  | 289,18 | 285,73  | 3,45   | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 61,4   | 11,58 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.03.2025 | 3,43     | 0,177     | 301,93  | 296,57  | 295,1  | 291,62  | 3,48   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 60,1   | 10,99 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.03.2025 | 3,285    | 0,173     | 301,19  | 295,95  | 294,63 | 291,17  | 3,46   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 59,1   | 10,52 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.03.2025 | 3,143    | 0,171     | 297,27  | 292,12  | 291,09 | 287,6   | 3,49   | 24       | 0       | 0      | 67,9   | 57,7   | 10,18 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.03.2025 | 3,03     | 0,169     | 298,79  | 293,71  | 292,81 | 289,3   | 3,51   | 24       | 0       | 0      | 66,6   | 56,8   | 9,75  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.03.2025 | 3,095    | 0,172     | 300,26  | 295,04  | 294,1  | 290,54  | 3,56   | 24       | 0       | 0      | 67,4   | 57,4   | 9,91  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.03.2025 | 2,931    | 0,142     | 271,31  | 266,77  | 265,92 | 262,91  | 3,01   | 24       | 0       | 0      | 66,2   | 55,7   | 10,46 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 91,089   | 0         | 7892,82 | 7755,83 | 7721,4 | 7633,45 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 91,089   |           |         |         |        |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.02.2025 | 1397,828 | 112470,87 | 110527,32 | 109920,68 | 108740,76 |
| 23.03.2025 | 1488,917 | 120363,69 | 118283,15 | 117642,08 | 116374,21 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:33:01