

# #296921#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8070  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209815  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,057	0,179	312,91	307,79	306,06	302,59	3,47	24	0	0	69,8	60,4	9,38	0,6	0,4	-
20.03.2026	3,065	0,176	316,7	311,63	309,69	306,28	3,41	24	0	0	70,3	61	9,29	0,6	0,4	-
21.03.2026	3,084	0,178	315,04	309,95	308,07	304,66	3,41	24	0	0	70,2	60,8	9,41	0,6	0,4	-
22.03.2026	3,107	0,191	321,11	315,73	313,99	310,3	3,69	24	0	0	70,4	61,2	9,25	0,6	0,4	-
23.03.2026	3,136	0,207	335,37	329,68	327,92	323,95	3,97	24	0	0	70,4	61,6	8,9	0,6	0,4	-
24.03.2026	3,055	0,188	329,85	324,58	322,53	318,94	3,59	24	0	0	70,3	61,4	8,85	0,6	0,4	-
25.03.2026	3,129	0,212	350,24	344,58	342,4	338,43	3,97	24	0	0	70,9	62,4	8,49	0,6	0,4	-
26.03.2026	3,088	0,206	332,76	327,2	325,37	321,46	3,91	24	0	0	70,5	61,7	8,83	0,6	0,4	-
27.03.2026	3,054	0,187	327,56	322,32	320,3	316,73	3,57	24	0	0	70,4	61,4	8,92	0,6	0,4	-
28.03.2026	3,124	0,177	329,47	324,41	322,14	318,76	3,38	24	0	0	70,6	61,4	9,11	0,6	0,4	-
29.03.2026	3,155	0,175	336,05	330,99	328,61	325,26	3,35	24	0	0	70,3	61,3	9,03	0,6	0,4	-
30.03.2026	3,08	0,19	334,63	329,39	327,11	323,55	3,56	24	0	0	70,8	62	8,81	0,6	0,4	-
31.03.2026	3,009	0,155	324,36	319,69	317,16	314,16	3	24	0	0	70,4	61,4	8,96	0,6	0,4	-
01.04.2026	3,065	0,171	320,18	315,26	313,04	309,78	3,26	24	0	0	70,6	61,4	9,21	0,6	0,4	-
02.04.2026	3,176	0,164	318,51	313,58	311,38	308,19	3,19	24	0	0	70,7	61,1	9,64	0,6	0,4	-
03.04.2026	3,006	0,161	318,61	313,87	311,56	308,45	3,11	24	0	0	70,3	61,2	9,09	0,6	0,4	-
04.04.2026	3,116	0,154	324,39	319,74	317,15	314,18	2,97	24	0	0	70,5	61,2	9,29	0,6	0,4	-
05.04.2026	3,115	0,159	331,57	326,81	324,16	321,11	3,05	24	0	0	70,6	61,5	9,08	0,6	0,4	-
06.04.2026	3,192	0,159	327,67	322,81	320,4	317,32	3,08	24	0	0	70,3	60,9	9,42	0,6	0,4	-
07.04.2026	3,062	0,154	321,37	316,78	314,23	311,33	2,9	24	0	0	70,4	61,1	9,23	0,6	0,4	-
08.04.2026	3,068	0,148	312,12	307,6	305,22	302,38	2,84	24	0	0	70,3	60,8	9,54	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,941	0,148	291,85	287,37	285,61	282,72	2,89	24	0	0	69	59,2	9,77	0,6	0,4	-
10.04.2026	3,022	0,165	309,72	304,88	302,9	299,72	3,18	24	0	0	70	60,6	9,41	0,6	0,4	-
11.04.2026	3,078	0,172	323,54	318,5	316,36	312,99	3,37	24	0	0	70,4	61,3	9,13	0,6	0,4	-
12.04.2026	3,106	0,182	330,98	325,74	323,53	320	3,53	24	0	0	70,9	61,9	8,99	0,6	0,4	-
13.04.2026	3,024	0,19	327,82	322,57	320,51	316,88	3,63	24	0	0	70,6	61,8	8,8	0,6	0,4	-
14.04.2026	3,083	0,192	331,66	326,29	324,21	320,53	3,68	24	0	0	70,8	61,9	8,87	0,6	0,4	-
15.04.2026	3,067	0,186	332,33	327,15	324,78	321,29	3,49	24	0	0	71,2	62,4	8,84	0,6	0,4	-
16.04.2026	3,024	0,176	324,57	319,57	317,34	313,98	3,36	24	0	0	70,6	61,6	8,93	0,6	0,4	-
17.04.2026	3,042	0,173	325	319,95	317,74	314,4	3,34	24	0	0	70,5	61,5	8,99	0,6	0,4	-
18.04.2026	3,089	0,189	334,64	329,32	327,17	323,53	3,64	24	0	0	70,6	61,8	8,82	0,6	0,4	-
Итого:	95,419	0	10072,58	9915,73	9848,64	9743,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,419															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	2257,207	213005,44	209586,76	208111,03	205935,82
18.04.2026	2352,626	223078,02	219502,49	217959,67	215679,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 9:57:39