

#12854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,161	0,011	187,16	185,22	183,15	182,87	0,28	24	0	0	69,2	52	17,16	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,097	0,008	189,71	187,9	185,7	185,53	0,17	24	0	0	68,3	51,7	16,6	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	3,007	0,014	188,56	186,71	184,61	184,32	0,29	24	0	0	68,3	52,1	16,2	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	3,037	0,013	190,43	188,57	186,46	186,17	0,29	24	0	0	68,2	52	16,2	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,054	0,011	189,42	187,57	185,42	185,17	0,25	24	0	0	68,4	52	16,4	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,045	0,014	189,29	187,39	185,35	185,03	0,32	24	0	0	68,2	51,8	16,33	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	3,089	0,015	191,95	190,03	187,89	187,62	0,27	24	0	0	68,4	52	16,35	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,957	0,007	194	192,23	189,9	189,7	0,2	24	0	0	68,3	52,8	15,51	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	3,009	0,011	189,61	187,75	185,63	185,37	0,26	24	0	0	68,2	52,1	16,13	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,997	0,013	188,02	186,15	184,09	183,8	0,29	24	0	0	68,2	52	16,18	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	3,11	0,012	187,94	186,04	183,98	183,71	0,27	24	0	0	68,3	51,4	16,82	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	3,054	0,011	187,34	185,53	183,41	183,21	0,2	24	0	0	68,2	51,7	16,57	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	3,066	0,021	184,34	182,29	180,42	179,98	0,44	24	0	0	68,6	51,8	16,88	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	3,126	0,018	183,71	181,73	179,79	179,46	0,33	24	0	0	69	51,7	17,29	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	3,211	0,034	183,56	181,16	179,64	178,89	0,75	24	0	0	69,1	51,4	17,67	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	3,224	0,061	187,55	184,49	183,56	182,16	1,4	24	0	0	69	51,8	17,21	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,048	0,012	185,05	183,21	181,24	181	0,24	24	0	0	67,5	50,8	16,75	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,089	0,013	187,92	186,08	183,99	183,78	0,21	24	0	0	68,1	51,4	16,72	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	3,093	0,017	192,05	190,17	188,08	187,77	0,31	24	0	0	68,1	51,8	16,35	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	3,031	0,007	192,62	190,92	188,6	188,48	0,12	24	0	0	68,2	52,2	16,02	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	3,055	0,013	186,39	184,55	182,54	182,27	0,27	24	0	0	68	51,3	16,66	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	3,054	0,012	181,77	179,95	177,99	177,73	0,26	24	0	0	68	50,9	17,07	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,108	0,019	181,89	179,84	178,13	177,65	0,48	24	0	0	68,1	50,8	17,31	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,017	0,013	183,12	181,27	179,29	179,01	0,28	24	0	0	68	51,3	16,74	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	3,024	0,01	186,55	184,76	182,62	182,46	0,16	24	0	0	68,3	51,8	16,5	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,978	0,015	189,11	187,26	185,16	184,85	0,31	24	0	0	68,2	52,2	15,99	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,907	0,007	194,17	192,49	190,09	189,96	0,13	24	0	0	68,2	53	15,23	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,803	0,008	191,62	189,96	187,66	187,53	0,13	24	0	0	67,2	52,3	14,89	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,928	0,017	194,81	192,93	190,71	190,4	0,31	24	0	0	68,3	53	15,26	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	3	0,013	187,78	185,94	183,87	183,59	0,28	24	0	0	67,9	51,7	16,21	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	3,022	0,024	187,92	185,84	184,03	183,54	0,49	24	0	0	67,8	51,5	16,27	0,6	0,4	-
Итого:	94,401	0	5835,36	5775,93	5713	5703,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,401															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1435,058	78158,02	76961,7	75622,04	75221,27
23.04.2021	1529,459	83993,38	82737,63	81335,04	80924,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:24:11