

#12841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209815
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,975 | 0 | 178,7 | 177,28 | 174,98 | 175,13 | -0,15 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51 | 17 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,911 | 0,002 | 180,75 | 179,43 | 177,05 | 177,22 | -0,17 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 51,2 | 16,46 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,894 | -0,001 | 178,04 | 176,69 | 174,39 | 174,59 | -0,2 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 50,4 | 16,63 | 0,6 | 0,4 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 3,003 | 0,002 | 171,18 | 169,7 | 167,69 | 167,74 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,5 | 17,89 | 0,6 | 0,4 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 3,036 | 0,002 | 183,15 | 181,67 | 179,35 | 179,46 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 50,9 | 16,92 | 0,6 | 0,4 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,965 | 0 | 179,41 | 178,07 | 175,66 | 175,88 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51,1 | 16,9 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 30.03.2022 | 3,09 | 0,004 | 169,52 | 167,99 | 165,86 | 165,97 | -0,11 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 50,8 | 18,64 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 3,437 | 0 | 172,57 | 170,86 | 168,61 | 168,73 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,6 | 20,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.04.2022 | 3,844 | 0,002 | 173,74 | 171,82 | 169,81 | 169,94 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 71 | 48,4 | 22,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.04.2022 | 3,276 | -0,001 | 171,36 | 170,01 | 167,63 | 168,02 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 49,9 | 19,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.04.2022 | 2,738 | 0,002 | 147,74 | 146,41 | 144,55 | 144,67 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,3 | 18,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.04.2022 | 2,593 | 0,009 | 141,74 | 140,31 | 138,78 | 138,61 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 50,1 | 18,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.04.2022 | 3,029 | 0,006 | 158,69 | 157,08 | 155,38 | 155,31 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 48,7 | 19,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.04.2022 | 3,183 | 0,001 | 173,5 | 171,98 | 169,88 | 170 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,1 | 18,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.04.2022 | 3,131 | -0,004 | 185,53 | 184,21 | 181,63 | 181,97 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 68 | 50,7 | 17,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.04.2022 | 3,146 | 0,001 | 180,76 | 179,34 | 177 | 177,22 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 68 | 50,2 | 17,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.04.2022 | 3,15 | 0,001 | 176,6 | 175,11 | 172,94 | 173,08 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,5 | 18,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.04.2022 | 3,134 | -0,001 | 176,67 | 175,44 | 173,03 | 173,39 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,7 | 18,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.04.2022 | 2,88 | 0,002 | 168,5 | 167,24 | 165,21 | 165,39 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 48 | 17,47 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.04.2022 | 3,161 | 0,001 | 179,74 | 178,21 | 176 | 176,09 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 50,2 | 17,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.04.2022 | 3,136 | -0,001 | 182,95 | 181,58 | 179,11 | 179,38 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 50,7 | 17,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.04.2022 | 3,025 | -0,001 | 186,81 | 185,46 | 182,92 | 183,16 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 51,2 | 16,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.04.2022 | 3,009 | -0,001 | 180,11 | 178,89 | 176,36 | 176,73 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 50,5 | 17,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.04.2022 | 3,09 | 0 | 176,73 | 175,36 | 173,05 | 173,31 | -0,26 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 50 | 17,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.04.2022 | 3,137 | 0 | 177,89 | 176,56 | 174,19 | 174,48 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,8 | 18,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.04.2022 | 3,049 | -0,001 | 179,19 | 177,98 | 175,49 | 175,86 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 50,1 | 17,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.04.2022 | 3,058 | -0,001 | 185,29 | 183,97 | 181,43 | 181,72 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 51 | 16,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.04.2022 | 3,011 | -0,009 | 189,55 | 188,61 | 185,62 | 186,24 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,9 | 16,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.04.2022 | 2,964 | -0,01 | 185,46 | 184,6 | 181,58 | 182,27 | -0,69 | 24 | 0 | 0 | 68,2 | 51,7 | 16,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.04.2022 | 2,894 | -0,009 | 188,75 | 187,92 | 184,85 | 185,53 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 68 | 52,3 | 15,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.04.2022 | 2,967 | -0,005 | 186,75 | 185,77 | 182,88 | 183,44 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 51,6 | 16,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 94,916 | 0 | 5467,37 | 5425,55 | 5352,91 | 5360,53 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 94,916 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2022 | 2188,328 | 121485,07 | 119908,12 | 117976,62 | 117601,83 |
| 23.04.2022 | 2283,244 | 126952,44 | 125333,67 | 123329,53 | 122962,36 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 13:40:46