

#12848#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,044	0,021	187,37	185,23	183,48	182,96	0,52	24	0	0	67,4	50,9	16,44	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,05	0,01	186,05	184,14	182,21	181,91	0,3	24	0	0	67,5	50,8	16,65	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,974	0,009	184,79	182,93	181,02	180,74	0,28	24	0	0	67,2	50,9	16,36	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,015	0,015	185,22	183,27	181,45	181,05	0,4	24	0	0	67,2	50,7	16,49	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,014	0,013	185,54	183,64	181,71	181,42	0,29	24	0	0	67,5	51	16,5	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,987	0,014	186,76	184,95	182,91	182,65	0,26	24	0	0	67,7	51,4	16,25	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,426	0,01	86,67	85,67	84,95	84,72	0,23	24	0	1	65,6	49	16,64	0,6	0,4	7
01.05.2021	0,678	0,014	44,43	43,71	43,48	43,17	0,31	24	0	1	66,8	51,6	15,23	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	0,671	0,018	45,38	44,53	44,44	43,99	0,45	24	0	1	66,5	51,9	14,6	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	0,745	0,023	44,55	43,54	43,6	43,05	0,55	24	0	1	66,8	50,3	16,54	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	0,641	0,023	46,5	45,62	45,54	44,99	0,55	24	0	0	66,7	53,2	13,44	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	0,695	0,023	48,03	47,05	47,04	46,45	0,59	24	0	0	66,6	52,3	14,25	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	0,722	0,024	46,44	45,47	45,48	44,89	0,59	24	0	0	66,6	51,3	15,32	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	0,685	0,028	47,57	46,52	46,61	45,92	0,69	24	0	0	66,8	52,8	14,08	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	0,724	0,027	47,89	46,85	46,93	46,27	0,66	24	0	0	66,8	52	14,81	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,661	0,04	48,39	47,18	47,43	46,54	0,89	24	0	1	66,8	53,7	13,08	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,731	0,028	48,6	47,62	47,64	47	0,64	24	0	0	67,1	52,2	14,81	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,672	0,028	48,8	47,87	47,84	47,23	0,61	24	0	0	67,2	53,7	13,44	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,641	0,028	48,93	47,94	47,97	47,3	0,67	24	0	0	67,2	54,5	12,7	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,647	0,028	49,11	48,18	48,15	47,53	0,62	24	0	0	66,9	54,1	12,8	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,643	0,025	48,51	47,63	47,55	46,98	0,57	24	0	0	66,8	53,8	12,96	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,667	0,031	48,55	47,56	47,59	46,92	0,67	24	0	0	67	53,6	13,41	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,686	0,026	47,49	46,49	46,54	45,88	0,66	24	0	1	66,9	52,8	14,06	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,613	0,023	38,65	37,75	37,87	37,28	0,59	24	0	1	65,5	50	15,51	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,605	0,024	42,5	41,58	41,67	41,05	0,62	24	0	1	65,6	51,7	13,88	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,593	0,027	39,66	38,72	38,92	38,29	0,63	24	0	1	63,9	49,3	14,56	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,595	0,015	38,69	38,09	37,99	37,7	0,29	24	0	1	62,7	47,3	15,45	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,628	-0,004	51,19	51,35	50,2	50,63	-0,43	24	0	0	66,7	53,9	12,82	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,588	-0,001	50	49,94	49,03	49,23	-0,2	24	0	0	66,9	54,8	12,13	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,741	0,009	49,27	48,87	48,31	48,23	0,08	24	0	0	67,2	51,9	15,25	0,6	0,4	-
Итого:	34,782	0	2271,53	2239,89	2225,55	2211,97	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,782															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1529,459	83993,38	82737,63	81335,04	80924,28
23.05.2021	1564,241	86264,91	84977,52	83560,59	83136,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:10:52