

#130885#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dT _{Nar} , °C	dT _{tn} , °C	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,742	0,037	147,61	146,6	144,53	143,91	0,62	24	0	0	68	63,1	4,87	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,669	0,033	137,53	136,62	134,67	134,14	0,53	24	0	0	67,7	63	4,71	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,737	0,03	136,74	135,92	133,88	133,46	0,42	24	0	0	67,7	62,4	5,29	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,802	0,031	136,92	135,98	134,04	133,54	0,5	24	0	0	68,2	62,4	5,74	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,698	0,03	137,07	136,28	134,21	133,78	0,43	24	0	0	67,9	62,9	4,99	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,743	0,027	133,66	132,8	130,79	130,33	0,46	24	0	0	69,2	63,8	5,46	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,749	0,028	136,49	135,65	133,47	133,06	0,41	24	0	0	70,1	64,7	5,42	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,732	0,033	137,12	136,21	134,13	133,61	0,52	24	0	0	69,8	64,6	5,19	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,715	0,032	138,97	138,04	135,87	135,37	0,5	24	0	0	70,2	65,2	5,02	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,665	0,032	129,42	128,54	126,68	126,16	0,52	22	2	1	68,5	63,5	4,99	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,843	0,049	149,17	147,92	145,9	145,06	0,84	24	0	0	70,4	65	5,4	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,776	0,039	145,49	144,4	142,26	141,61	0,65	24	0	0	70,1	65	5,16	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,763	0,042	144,28	143,2	141,14	140,44	0,7	24	0	0	70	64,9	5,1	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,725	0,048	146,9	145,65	143,7	142,86	0,84	24	0	0	69,4	64,8	4,66	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,788	0,036	152,64	151,57	149,26	148,67	0,59	24	0	0	70	65	5	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,761	0,048	153,29	152,06	149,93	149,12	0,81	24	0	0	70,2	65,4	4,74	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,773	0,056	153,95	152,56	150,59	149,6	0,99	24	0	0	70,1	65,4	4,72	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,858	0,055	153,03	151,65	149,68	148,74	0,94	24	0	0	69,9	64,6	5,35	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,8	0,057	152,23	150,77	148,91	147,87	1,04	24	0	0	69,9	65	4,94	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,755	0,054	150,34	148,98	146,99	146,06	0,93	24	0	0	70,2	65,5	4,74	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,746	0,045	142,54	141,34	139,39	138,59	0,8	24	0	0	70,3	65,3	4,99	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,751	0,043	138,79	137,62	135,78	135,02	0,76	24	0	0	69,5	64,3	5,19	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,788	0,044	136,96	135,71	133,9	133,11	0,79	24	0	0	70,2	64,6	5,52	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,823	0,059	145,86	144,41	142,68	141,66	1,02	24	0	0	69,9	64,5	5,32	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,881	0,052	147,52	146,07	144,26	143,31	0,95	24	0	0	70,1	64,4	5,68	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,789	0,052	149,31	147,92	145,97	145,05	0,92	24	0	0	70,2	65,2	5,01	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,773	0,058	152,1	150,73	148,74	147,74	1	24	0	0	70,4	65,7	4,78	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,769	0,059	155,05	153,62	151,63	150,61	1,02	24	0	0	70,2	65,6	4,66	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,773	0,058	154,48	153,08	151,08	150,07	1,01	24	0	0	70,2	65,6	4,67	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,838	0,059	154,61	153,15	151,25	150,21	1,04	24	0	0	70	64,9	5,12	0,6	0,4	-
Итого:	23,025	0	4350,07	4315,05	4255,31	4232,76	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,025															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1563,621	127832,36	125636,69	124953,71	123610,37
23.05.2025	1586,646	132182,43	129951,74	129209,02	127843,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:55:55