

#12849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,575	0,009	48,93	48,48	47,97	47,82	0,15	24	0	0	67	55,2	11,82	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,613	0,012	48,61	47,94	47,66	47,3	0,36	24	0	0	66,3	53,8	12,48	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,631	0,022	49,43	48,6	48,47	47,94	0,53	24	0	0	66,9	54,5	12,45	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,647	0,023	49,53	48,67	48,57	48	0,57	24	0	0	67	54,3	12,73	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,631	0,021	49,09	48,27	48,13	47,61	0,52	24	0	0	67	54,4	12,54	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,663	0,028	48,7	47,69	47,74	47,04	0,7	24	0	0	66,5	53,4	13,12	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,654	0,03	48,72	47,65	47,76	47	0,76	24	0	0	66,7	53,7	12,96	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,679	0,03	49,26	48,25	48,3	47,6	0,7	24	0	0	66,9	53,5	13,41	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,64	0,032	49,05	48,1	48,09	47,42	0,67	24	0	0	66,9	54,3	12,63	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,615	0,029	49,09	48,11	48,13	47,45	0,68	24	0	0	66,7	54,6	12,13	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,655	0,029	48,39	47,4	47,43	46,74	0,69	24	0	0	67,2	54,1	13,12	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,624	0,029	48,99	48,01	48,03	47,33	0,7	24	0	0	67,2	54,9	12,28	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,625	0,034	48,33	47,31	47,38	46,67	0,71	24	0	1	66,6	54,1	12,5	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,679	0,033	49	47,99	48,04	47,35	0,69	24	0	1	67,3	53,8	13,45	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,602	0,025	48,77	47,92	47,82	47,26	0,56	24	0	0	66,7	54,7	11,99	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,59	0,028	49,25	48,35	48,29	47,67	0,62	24	0	0	67,3	55,7	11,59	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,586	0,029	49,16	48,28	48,2	47,58	0,62	24	0	0	67,3	55,8	11,49	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,645	0,03	49,42	48,4	48,46	47,72	0,74	24	0	0	67,2	54,6	12,6	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,587	0,03	49,74	48,8	48,78	48,1	0,68	24	0	0	67,2	55,9	11,3	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,575	0,029	49,64	48,77	48,68	48,04	0,64	24	0	0	67,1	56	11,13	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,644	0,028	50,49	49,58	49,53	48,89	0,64	24	0	0	67	54,6	12,42	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,649	0,029	50,47	49,52	49,51	48,81	0,7	24	0	0	67,1	54,7	12,47	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,636	0,028	50,02	49,15	49,06	48,44	0,62	24	0	0	67,3	54,9	12,37	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,68	0,024	49,71	48,81	48,75	48,15	0,6	24	0	0	67,4	53,9	13,41	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,642	0,029	49,91	48,98	48,95	48,28	0,67	24	0	0	67,5	55	12,49	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,587	0,028	49,24	48,35	48,28	47,65	0,63	24	0	0	67,2	55,7	11,53	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,639	0,033	49,75	48,79	48,79	48,09	0,7	24	0	0	67,4	55	12,39	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,557	0,035	49,74	48,8	48,78	48,07	0,71	24	0	0	67,3	56,6	10,68	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,563	0,027	49,88	49,09	48,92	48,34	0,58	24	0	0	67,4	56,4	10,95	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,556	0,028	49,98	49,19	49,02	48,45	0,57	24	0	0	67,6	56,8	10,77	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,544	0,025	49,86	49,09	48,9	48,34	0,56	24	0	0	67,6	57	10,53	0,6	0,4	-
Итого:	19,213	0	1530,15	1502,34	1500,42	1481,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,213															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1564,241	86264,91	84977,52	83560,59	83136,25
23.06.2021	1583,454	87795,06	86479,86	85061,01	84617,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:14:57