

#12834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,634	-0,024	151,1	151,54	147,9	148,69	-0,79	24	0	0	68,9	64,3	4,54	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,636	-0,022	147,16	147,62	144,12	144,9	-0,78	24	0	0	68	63,4	4,66	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,677	-0,027	147,57	148,01	144,43	145,27	-0,84	24	0	0	68,5	63,6	4,94	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,703	-0,02	152,12	152,48	148,93	149,67	-0,74	24	0	0	68,3	63,4	4,94	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,677	-0,024	152,63	153,05	149,42	150,23	-0,81	24	0	0	68,5	63,7	4,8	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,708	-0,018	151,66	152	148,48	149,19	-0,71	24	0	0	68,5	63,5	4,99	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,666	-0,02	150,92	151,29	147,76	148,49	-0,73	24	0	0	68,2	63,5	4,75	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,673	-0,02	153,11	153,5	149,9	150,63	-0,73	24	0	0	68,5	63,8	4,72	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,639	-0,018	150,82	151,2	147,73	148,43	-0,7	24	0	0	67,6	63,1	4,53	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,704	-0,013	149,51	149,75	146,37	147	-0,63	24	0	0	68,3	63,4	4,99	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,686	-0,014	151,44	151,62	148,25	148,8	-0,55	24	0	0	68,6	63,8	4,81	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,639	-0,016	150,62	150,86	147,46	148,07	-0,61	24	0	0	68,2	63,7	4,52	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,669	-0,02	150,51	150,88	147,35	148,08	-0,73	24	0	0	68,4	63,6	4,79	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,608	-0,016	150,67	151,02	147,53	148,18	-0,65	24	0	0	68,4	64,1	4,31	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,619	-0,021	152,92	153,32	149,66	150,42	-0,76	24	0	0	68,8	64,4	4,38	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,628	-0,013	152,49	152,79	149,31	149,92	-0,61	24	0	0	68,3	63,9	4,39	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,665	0,038	153,58	152,87	150,3	149,96	0,34	24	0	1	68,7	64,4	4,25	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,629	-0,015	152,92	153,25	149,73	150,35	-0,62	24	0	0	68,4	64	4,39	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,632	-0,025	154,62	155,12	151,3	152,18	-0,88	24	0	0	68,9	64,5	4,46	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,568	-0,029	155,06	155,64	151,77	152,68	-0,91	24	0	0	68,7	64,7	4,03	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,64	-0,025	153,15	153,68	149,9	150,78	-0,88	24	0	0	68,5	63,9	4,54	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,644	-0,024	153,69	154,19	150,46	151,31	-0,85	24	0	0	68,5	63,9	4,55	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,628	-0,017	151,62	151,97	148,4	149,08	-0,68	24	0	0	69	64,6	4,44	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,634	-0,019	147,54	147,89	144,42	145,11	-0,69	24	0	0	68,6	64	4,62	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,567	-0,028	150,09	150,7	146,96	147,85	-0,89	24	0	0	68,6	64,4	4,14	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,567	-0,032	150,2	150,87	147,03	147,98	-0,95	24	0	0	68,5	64,3	4,18	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,618	-0,028	149,15	149,74	146	146,91	-0,91	24	0	0	68,5	64	4,54	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,642	-0,026	149,82	150,37	146,67	147,56	-0,89	24	0	0	68,5	63,9	4,66	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,646	-0,027	148,67	149,24	145,56	146,5	-0,94	24	0	0	68,1	63,3	4,75	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,61	-0,027	149,31	149,9	146,18	147,11	-0,93	24	0	0	68,3	63,8	4,48	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,595	-0,034	149,55	150,22	146,37	147,36	-0,99	24	0	0	68,8	64,3	4,41	0,6	0,4	-
Итого:	19,851	0	4684,22	4696,58	4585,65	4608,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,851															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2309,53	131469,22	129857,33	127748,92	127403,36
23.06.2022	2329,381	136153,44	134553,91	132334,57	132012,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:59:02