

#12845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209815
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,543	0,004	18,32	17,93	17,84	17,82	0,02	24	0	1	67,6	37,2	30,45	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,556	0,005	18,25	17,83	17,79	17,73	0,06	24	0	1	67,7	36,4	31,3	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,549	0,003	18,31	17,96	17,83	17,86	-0,03	24	0	1	67,7	36,8	30,86	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,552	0,002	18,1	17,74	17,67	17,67	0	24	0	1	67,2	35,8	31,35	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,603	0	17,99	17,8	17,56	17,74	-0,18	24	0	1	67,2	32,7	34,5	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,578	-0,001	18,25	18,13	17,8	18,05	-0,25	24	0	1	67,7	35	32,74	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,567	0,002	18,51	18,27	18,04	18,17	-0,13	24	0	1	67,6	36	31,58	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,578	0,001	18,71	18,4	18,23	18,3	-0,07	24	0	1	67,4	35,7	31,75	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,576	0,003	18,61	18,34	18,14	18,26	-0,12	24	0	1	67,5	35,6	31,89	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,573	0	18,52	18,41	18,04	18,34	-0,3	24	0	1	67,6	35,5	32,07	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,559	0,002	18,62	18,45	18,14	18,37	-0,23	24	0	1	67,6	36,4	31,2	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,54	0,001	18,38	18,36	17,9	18,25	-0,35	24	0	1	67,3	36,7	30,66	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,546	0,001	18,56	18,64	18,08	18,5	-0,42	24	0	1	67,4	36,6	30,76	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,531	-0,001	18,68	18,83	18,2	18,71	-0,51	24	0	1	67,7	37,7	30	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,533	-0,002	18,62	18,84	18,14	18,7	-0,56	24	0	1	67,7	37,4	30,25	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,528	0	18,65	18,9	18,17	18,74	-0,57	24	0	1	67,8	37,9	29,89	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,493	-0,004	18,31	18,68	17,83	18,52	-0,69	24	0	1	67,6	38,8	28,8	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,51	-0,004	18,17	18,6	17,72	18,51	-0,79	24	0	1	67,4	37,4	30,02	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,511	-0,002	18,56	19,1	18,08	18,98	-0,9	24	0	1	67,8	38	29,78	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,511	-0,005	18,38	18,89	17,92	18,77	-0,85	24	0	1	67,5	37,6	29,84	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,509	-0,003	18,4	18,95	17,93	18,81	-0,88	24	0	1	67,5	37,8	29,7	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,533	-0,006	18,6	19,1	18,12	18,98	-0,86	24	0	1	67,5	36,8	30,69	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,495	-0,002	17,83	18,3	17,42	18,2	-0,78	24	0	1	66,6	37	29,63	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,383	-0,037	14,69	15,75	14,33	15,67	-1,34	24	0	1	67,3	38	29,32	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,554	0,001	18,24	18,2	17,79	18,14	-0,35	24	0	1	67,4	35,7	31,7	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,548	0	18,35	18,27	17,88	18,17	-0,29	24	0	1	67,4	36,3	31,13	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,518	0	18,22	18,26	17,76	18,12	-0,36	24	0	1	67,6	37,9	29,62	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,5	-0,002	18,31	18,53	17,87	18,37	-0,5	24	0	1	66,6	37,9	28,7	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,537	0	18,83	19,04	18,36	18,9	-0,54	24	0	1	68	37,9	30,08	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,481	-0,002	17,1	17,45	16,71	17,35	-0,64	24	0	1	67	37,1	29,92	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,452	0	15,16	15,5	14,92	15,45	-0,53	24	0	1	67,4	36,2	31,14	0,6	0,4	-
Итого:	16,447	0	562,23	565,45	548,21	562,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,447															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	49,474	4060,57	4007,18	3973,99	3946,54
23.06.2023	65,921	4622,8	4572,63	4522,2	4508,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.06.2023 7:51:33