

#12847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209815
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|------------|------------|----------------|
| 24.06.2023 | 0,447 | 0,001 | 14,92 | 15,21 | 14,68 | 15,16 | -0,48 | 24 | 0 | 1 | 67 | 35,7 | 31,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.06.2023 | 0,475 | 0,001 | 14,96 | 15,07 | 14,72 | 15,01 | -0,29 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 34,2 | 32,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.06.2023 | 0,488 | 0 | 15,12 | 15,12 | 14,88 | 15,09 | -0,21 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 34,2 | 33,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.06.2023 | 0,484 | 0,003 | 15,35 | 15,14 | 15,11 | 15,09 | 0,02 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 35,2 | 31,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.06.2023 | 0,081 | 0,005 | 4,94 | 4,93 | 4,87 | 4,93 | -0,06 | 24 | 0 | 1 | 50,8 | 34,6 | 16,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.06.2023 | 0,006 | 0,02 | 1,9 | 0,98 | 1,9 | 0,98 | 0,92 | 24 | 0 | 1 | 24,5 | 36,1 | -11,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.06.2023 | 0,021 | 0,023 | 1,75 | 0,42 | 1,75 | 0,42 | 1,33 | 24 | 0 | 1 | 22,7 | 25,1 | -2,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.07.2023 | 0,021 | 0,021 | 1,72 | 0,64 | 1,72 | 0,64 | 1,08 | 24 | 0 | 1 | 22,2 | 22,4 | -0,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.07.2023 | 0,019 | 0,019 | 1,72 | 0,67 | 1,72 | 0,67 | 1,05 | 24 | 0 | 1 | 21,8 | 21,9 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.07.2023 | 0,008 | 0,01 | 1,76 | 0,82 | 1,76 | 0,82 | 0,94 | 24 | 0 | 1 | 21,3 | 21,4 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.07.2023 | 0,008 | 0,008 | 1,58 | 0,75 | 1,58 | 0,75 | 0,83 | 24 | 0 | 1 | 21,1 | 21,1 | -0,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.07.2023 | 0,009 | 0,005 | 1,36 | 0,66 | 1,36 | 0,66 | 0,7 | 24 | 0 | 1 | 22,5 | 20,7 | 1,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.07.2023 | 0,189 | 0,004 | 7,73 | 7,23 | 7,66 | 7,23 | 0,43 | 24 | 0 | 1 | 49,4 | 25,3 | 24,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.07.2023 | 0,533 | 0,003 | 16,9 | 16,69 | 16,55 | 16,61 | -0,06 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 35,5 | 32,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.07.2023 | 0,551 | 0,001 | 18,23 | 18,06 | 17,76 | 17,98 | -0,22 | 24 | 0 | 1 | 68,1 | 36,8 | 31,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.07.2023 | 0,533 | 0 | 17,41 | 17,27 | 16,99 | 17,18 | -0,19 | 24 | 0 | 1 | 68,3 | 36,5 | 31,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.07.2023 | 0,502 | 0,001 | 16,93 | 16,73 | 16,6 | 16,64 | -0,04 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 37,2 | 30,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.07.2023 | 0,503 | 0,003 | 15,73 | 15,5 | 15,49 | 15,45 | 0,04 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 35 | 32,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.07.2023 | 0,544 | 0,005 | 16,68 | 16,25 | 16,36 | 16,2 | 0,16 | 24 | 0 | 1 | 68,5 | 35,4 | 33,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.07.2023 | 0,531 | 0,005 | 17,27 | 16,87 | 16,82 | 16,77 | 0,05 | 24 | 0 | 1 | 69,4 | 38,1 | 31,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.07.2023 | 0,54 | 0,004 | 17,29 | 16,93 | 16,81 | 16,8 | 0,01 | 24 | 0 | 1 | 70,2 | 38,2 | 32,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.07.2023 | 0,548 | 0,001 | 17,05 | 17,13 | 16,59 | 17,05 | -0,46 | 24 | 0 | 1 | 70,3 | 36,6 | 33,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.07.2023 | 0,528 | 0 | 16,59 | 16,98 | 16,18 | 16,91 | -0,73 | 24 | 0 | 1 | 70,5 | 36,6 | 33,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.07.2023 | 0,505 | -0,001 | 16,34 | 16,81 | 16,01 | 16,71 | -0,7 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 36,9 | 32,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.07.2023 | 0,519 | -0,001 | 16,56 | 16,91 | 16,1 | 16,81 | -0,71 | 24 | 0 | 1 | 70,6 | 37,1 | 33,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.07.2023 | 0,525 | 0 | 16,29 | 16,63 | 15,97 | 16,58 | -0,61 | 24 | 0 | 1 | 69,1 | 35,4 | 33,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.07.2023 | 0,517 | 0 | 16,48 | 16,83 | 16,2 | 16,79 | -0,59 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 34,7 | 32,87 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.07.2023 | 0,535 | -0,002 | 17,04 | 17,39 | 16,7 | 17,32 | -0,62 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 35,7 | 32,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.07.2023 | 0,53 | -0,001 | 16,99 | 17,22 | 16,66 | 17,15 | -0,49 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 35,7 | 32,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.07.2023 | 0,539 | 0 | 17,05 | 17,15 | 16,71 | 17,08 | -0,37 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 35,6 | 32,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 11,239 | 0 | 371,64 | 364,99 | 364,21 | 363,48 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,239 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 23.06.2023 | 65,921 | 4622,8 | 4572,63 | 4522,2 | 4508,69 |
| 23.07.2023 | 77,16 | 4994,44 | 4937,62 | 4886,41 | 4872,17 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.07.2023 7:17:46