

#90647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,72	0,039	124,63	123,55	121,98	121,29	0,69	24	0	0	69	63,5	5,57	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,703	0,031	107,76	106,89	105,53	105	0,53	24	0	0	68,5	62,1	6,34	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,135	0,008	25,79	25,51	25,44	25,21	0,23	24	0	1	54,2	49,3	4,94	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,001	0,005	0,98	0,66	0,98	0,66	0,32	24	0	1	23	31,6	-8,54	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,003	0,012	1,23	0,61	1,23	0,61	0,62	24	0	1	22,4	31,3	-8,96	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,003	0,012	1,36	0,82	1,36	0,82	0,54	24	0	1	22	29,3	-7,32	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,001	0,004	1,36	1,06	1,36	1,06	0,3	24	0	1	21,6	28,1	-6,51	0,6	0,4	-
01.07.2024	0	0,005	1,16	1,04	1,16	1,04	0,12	24	0	1	21,5	27,5	-6,02	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,002	0,008	1,39	0,98	1,39	0,98	0,41	24	0	1	21,1	27,3	-6,23	0,6	0,4	-
03.07.2024	0	0,009	1,45	0,95	1,45	0,95	0,5	24	0	1	20,9	27,5	-6,67	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,001	0,01	2,35	2,26	2,35	2,26	0,09	24	0	1	21,8	26,1	-4,25	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,328	-0,001	60,73	61,04	59,77	60,24	-0,47	24	0	1	56,9	51,2	5,7	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,649	-0,001	132,63	132,55	129,8	130,05	-0,25	24	0	0	69	63,9	5,07	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,655	-0,012	134,37	134,56	131,47	132,01	-0,54	24	0	0	69,6	64,4	5,19	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,58	-0,007	130,76	130,91	127,99	128,44	-0,45	24	0	0	68,9	64,3	4,67	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,592	-0,003	127,44	127,48	124,8	125,11	-0,31	24	0	0	68,6	63,7	4,84	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,59	-0,014	126,8	127,07	124,11	124,71	-0,6	24	0	0	69	64	4,97	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,559	-0,015	125,7	125,98	123,04	123,65	-0,61	24	0	0	68,7	63,9	4,78	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,534	-0,01	125,38	125,6	122,74	123,23	-0,49	24	0	0	68,5	64	4,52	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,579	-0,017	124,73	125,05	122,09	122,71	-0,62	24	0	0	68,9	64	4,96	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,602	-0,012	123,85	124,07	121,2	121,79	-0,59	24	0	0	69	63,8	5,18	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,552	-0,015	126,33	126,68	123,67	124,3	-0,63	24	0	0	69	64,3	4,73	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,584	-0,016	130,77	131,07	128,02	128,64	-0,62	24	0	0	68,7	63,9	4,79	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,627	0,011	136,73	136,35	133,65	133,64	0,01	24	0	0	70,9	66,2	4,66	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,739	0,079	138,03	136,25	134,91	133,51	1,4	24	0	0	71,2	66,4	4,85	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,683	0,068	137,68	136,07	134,56	133,34	1,22	24	0	0	71,1	66,6	4,5	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,73	0,082	138,27	136,46	135,14	133,69	1,45	24	0	0	71,4	66,6	4,73	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,666	0,057	132,66	131,36	129,72	128,77	0,95	24	0	0	70,6	65,9	4,67	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,529	0,004	125,97	125,88	123,31	123,48	-0,17	24	0	0	69,2	64,9	4,32	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,557	0,004	128,65	128,48	125,9	126,01	-0,11	24	0	0	69,5	65,1	4,43	0,6	0,4	-
Итого:	12,904	0	2676,94	2667,24	2620,12	2617,2	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,904															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	852,78	60918,76	59763,04	59550,5	58857,31
23.07.2024	865,684	63595,7	62430,28	62170,62	61474,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 14:46:12