

#142354#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,741	0,037	128,24	127,28	125,45	124,89	0,56	24	0	0	69,9	64,3	5,6	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,175	0,005	34,95	35	34,38	34,53	-0,15	24	0	1	59,1	54	5,07	0,6	0,4	-
26.06.2025	0	0	0,4	1,13	0,4	1,13	-0,73	24	0	1	23,4	25,6	-2,24	0,6	0,4	-
27.06.2025	0	0	0,5	1,18	0,5	1,18	-0,68	24	0	1	21,7	23,8	-2,1	0,6	0,4	-
28.06.2025	0	0	0,6	1,11	0,6	1,11	-0,51	24	0	1	20,8	22,5	-1,71	0,6	0,4	-
29.06.2025	0	0	0,7	1,07	0,7	1,07	-0,37	24	0	1	20,8	21,8	-1,05	0,6	0,4	-
30.06.2025	0	0	0,91	1,08	0,91	1,08	-0,17	24	0	1	20,2	21	-0,81	0,6	0,4	-
01.07.2025	0	0	1,09	1,14	1,09	1,14	-0,05	24	0	1	20,1	20,2	-0,09	0,6	0,4	-
02.07.2025	0	0	0,99	1,21	0,99	1,21	-0,22	24	0	1	20,3	20,3	-0,03	0,6	0,4	-
03.07.2025	0	0	0,85	1,37	0,85	1,37	-0,52	24	0	1	21,1	20,6	0,45	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,107	0,031	127,25	126,99	124,45	124,22	0,23	24	0	1	70,2	69,5	0,7	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,233	0,005	263,35	263,33	257,42	257,54	-0,12	24	0	0	70,8	69,9	0,88	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,633	-0,001	256,24	256,19	250,5	250,79	-0,29	24	0	0	70,8	68,3	2,55	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,606	0,015	283,99	283,55	277,54	277,4	0,14	24	0	0	71,4	69,3	2,11	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,681	0,115	306,82	304,55	299,86	297,94	1,92	24	0	0	71,2	69,4	1,84	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,539	0,177	303,93	300,74	297	294,08	2,92	24	0	0	71,3	70,1	1,17	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,601	0,207	304,86	301,21	297,88	294,51	3,37	24	0	0	71,5	70,3	1,27	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,839	0,203	304,03	300,18	297,14	293,71	3,43	24	0	0	71,1	69	2,09	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,877	0,19	301,84	298,21	295	291,8	3,2	24	0	0	71,2	68,9	2,29	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,9	0,203	302,8	299,01	295,99	292,63	3,36	24	0	0	71,1	68,8	2,32	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,84	0,187	304,48	300,93	297,55	294,43	3,12	24	0	0	71,4	69,2	2,15	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,866	0,183	303,45	299,93	296,52	293,47	3,05	24	0	0	71,4	69,1	2,26	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,892	0,188	302,96	299,33	296,05	292,89	3,16	24	0	0	71,4	69	2,34	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,875	0,186	301,58	298,05	294,8	291,7	3,1	24	0	0	71	68,7	2,3	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,833	0,166	300,86	297,58	294,14	291,32	2,82	24	0	0	70,6	68,3	2,23	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,825	0,177	299,12	295,66	292,55	289,52	3,03	24	0	0	69,9	67,7	2,16	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,881	0,168	302,88	299,64	296,04	293,25	2,79	24	0	0	71,1	68,7	2,37	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,838	0,173	304,73	301,39	297,89	294,97	2,92	24	0	0	70,9	68,7	2,19	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,79	0,167	303,3	299,99	296,54	293,69	2,85	24	0	0	70,4	68,4	2,05	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,824	0,18	300,52	297,09	293,9	290,85	3,05	24	0	0	70,2	68	2,14	0,6	0,4	-
Итого:	15,396	0	5948,22	5895,12	5814,63	5769,42	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,396															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1609,206	136328,37	134068,43	133262,91	131880,49
23.07.2025	1624,602	142276,59	139963,55	139077,54	137649,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:36:39