

#12851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209815
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,575	0,023	48,54	47,82	47,51	47,07	0,44	24	0	0	70	58,3	11,66	0,6	0,4	-
25.07.2021	0,608	0,024	48,87	48,01	47,76	47,25	0,51	24	0	0	70,2	58,1	12,18	0,6	0,4	-
26.07.2021	0,576	0,022	49,01	48,23	47,82	47,47	0,35	24	0	0	70,8	59,2	11,61	0,6	0,4	-
27.07.2021	0,546	0,023	49,03	48,27	47,9	47,5	0,4	24	0	0	70,6	59,7	10,93	0,6	0,4	-
28.07.2021	0,529	0,021	48,82	48,09	47,72	47,33	0,39	24	0	0	70,3	59,6	10,68	0,6	0,4	-
29.07.2021	0,537	0,033	48,99	48,08	47,88	47,3	0,58	24	0	0	70,3	59,8	10,54	0,6	0,4	-
30.07.2021	0,525	0,026	48,92	48,06	47,76	47,29	0,47	24	0	0	70,7	60,2	10,43	0,6	0,4	-
31.07.2021	0,521	0,028	48,76	47,99	47,7	47,2	0,5	24	0	0	70,4	60	10,35	0,6	0,4	-
01.08.2021	0,559	0,02	48,44	47,77	47,41	47,01	0,4	24	0	0	70,3	59	11,3	0,6	0,4	-
02.08.2021	0,566	0,024	48,75	47,99	47,66	47,22	0,44	24	0	0	70,3	58,9	11,41	0,6	0,4	-
03.08.2021	0,57	0,026	49,3	48,44	48,15	47,66	0,49	24	0	0	70,6	59,3	11,29	0,6	0,4	-
04.08.2021	0,556	0,023	49,26	48,47	48,09	47,67	0,42	24	0	0	70,5	59,4	11,02	0,6	0,4	-
05.08.2021	0,593	0,022	49,63	48,8	48,49	48,05	0,44	24	0	0	69,8	58,1	11,76	0,6	0,4	-
06.08.2021	0,52	0,028	49,42	48,68	48,36	47,88	0,48	24	0	0	69,7	59,5	10,24	0,6	0,4	-
07.08.2021	0,552	0,019	49,55	48,85	48,41	48,08	0,33	24	0	0	70,2	59,2	11,01	0,6	0,4	-
08.08.2021	0,594	0,026	49,28	48,49	48,19	47,71	0,48	24	0	0	70,4	58,6	11,76	0,6	0,4	-
09.08.2021	0,563	0,021	48,99	48,28	47,9	47,53	0,37	24	0	0	70	58,7	11,33	0,6	0,4	-
10.08.2021	0,534	0,02	44,66	44,02	43,66	43,3	0,36	22	2	1	70,4	58,6	11,79	0,6	0,4	-
11.08.2021	0,566	0,026	48,83	48,07	47,74	47,31	0,43	24	0	0	70,3	58,9	11,36	0,6	0,4	-
12.08.2021	0,599	0,022	49,08	48,29	47,95	47,53	0,42	24	0	0	70,3	58,3	12,04	0,6	0,4	-
13.08.2021	0,553	0,018	49,39	48,71	48,26	47,95	0,31	24	0	0	70	58,8	11,14	0,6	0,4	-
14.08.2021	0,549	0,016	49,23	48,61	48,12	47,85	0,27	24	0	0	70,1	59	11,08	0,6	0,4	-
15.08.2021	0,629	0,013	46,95	46,28	45,83	45,56	0,27	23	1	1	70,6	57,2	13,38	0,6	0,4	-
16.08.2021	0,553	0,022	49,27	48,58	48,18	47,79	0,39	24	0	0	70,3	59,3	11,02	0,6	0,4	-
17.08.2021	0,553	0,025	49,19	48,44	48,15	47,66	0,49	24	0	0	69,8	58,9	10,94	0,6	0,4	-
18.08.2021	0,562	0,018	49,09	48,37	48,02	47,62	0,4	24	0	0	70	58,7	11,26	0,6	0,4	-
19.08.2021	0,6	0,018	49,04	48,35	47,94	47,61	0,33	24	0	0	70,2	58,1	12,12	0,6	0,4	-
20.08.2021	0,551	0,026	49,39	48,59	48,3	47,8	0,5	24	0	0	70,2	59,3	10,89	0,6	0,4	-
21.08.2021	0,562	0,018	49,28	48,57	48,14	47,78	0,36	24	0	0	70,1	58,8	11,27	0,6	0,4	-
22.08.2021	0,614	0,019	49,25	48,54	48,16	47,78	0,38	24	0	0	70,2	57,9	12,27	0,6	0,4	-
23.08.2021	0,598	0,016	49,28	48,57	48,16	47,82	0,34	24	0	0	70,2	58,2	12	0,6	0,4	-
Итого:	17,513	0	1515,49	1492,31	1481,32	1468,58	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,513															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1593,933	88728,76	87408,68	85975,42	85532,05
23.08.2021	1611,446	90244,25	88900,99	87456,74	87000,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 7:47:44