

#12835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209815
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,614	-0,032	155,26	155,92	151,96	152,98	-1,02	24	0	0	69,1	64,7	4,38	0,6	0,4	-
25.07.2022	0,611	-0,025	156,11	156,64	152,75	153,62	-0,87	24	0	0	69,2	64,9	4,28	0,6	0,4	-
26.07.2022	0,574	-0,025	155,19	155,64	151,89	152,71	-0,82	24	0	0	68,4	64,4	4,03	0,6	0,4	-
27.07.2022	0,599	-0,032	155,72	156,43	152,46	153,46	-1	24	0	0	68,5	64,2	4,25	0,6	0,4	-
28.07.2022	0,612	-0,032	155,69	156,29	152,37	153,36	-0,99	24	0	0	68,3	64	4,35	0,6	0,4	-
29.07.2022	0,636	-0,037	158,07	158,78	154,69	155,78	-1,09	24	0	0	68,9	64,4	4,44	0,6	0,4	-
30.07.2022	0,638	-0,037	158,28	159,06	154,92	156,05	-1,13	24	0	0	68,8	64,3	4,47	0,6	0,4	-
31.07.2022	0,593	-0,041	154,93	155,77	151,69	152,86	-1,17	24	0	0	68,2	63,8	4,31	0,6	0,4	-
01.08.2022	0,577	-0,042	156,02	156,83	152,71	153,88	-1,17	24	0	0	68,5	64,3	4,16	0,6	0,4	-
02.08.2022	0,582	-0,04	158,4	159,19	155,04	156,17	-1,13	24	0	0	68,6	64,4	4,11	0,6	0,4	-
03.08.2022	0,559	-0,038	159,77	160,63	156,42	157,58	-1,16	24	0	0	68,4	64,4	3,96	0,6	0,4	-
04.08.2022	0,541	-0,037	159,26	160,07	155,92	157,03	-1,11	24	0	0	68,3	64,4	3,83	0,6	0,4	-
05.08.2022	0,569	-0,029	161,26	161,97	157,89	158,85	-0,96	24	0	0	68,7	64,8	3,9	0,6	0,4	-
06.08.2022	0,535	-0,048	160,06	161	156,66	157,93	-1,27	24	0	0	68,6	64,8	3,82	0,6	0,4	-
07.08.2022	0,597	-0,037	159,48	160,25	156,08	157,2	-1,12	24	0	0	68,6	64,4	4,18	0,6	0,4	-
08.08.2022	0,566	-0,039	156,11	156,89	152,79	153,93	-1,14	24	0	0	68,5	64,4	4,07	0,6	0,4	-
09.08.2022	0,559	-0,041	155,89	156,69	152,55	153,74	-1,19	24	0	0	68,4	64,3	4,05	0,6	0,4	-
10.08.2022	0,593	-0,033	155,14	155,8	151,91	152,89	-0,98	24	0	0	68,2	64	4,21	0,6	0,4	-
11.08.2022	0,578	-0,019	96,23	96,66	94,23	94,95	-0,72	24	0	0	67,6	61,2	6,45	0,6	0,4	-
12.08.2022	0,595	-0,005	45,41	45,52	44,45	44,9	-0,45	24	0	0	67,6	53,8	13,78	0,6	0,4	-
13.08.2022	0,572	-0,012	45,72	46,2	44,76	45,56	-0,8	24	0	0	67,6	54,1	13,53	0,6	0,4	-
14.08.2022	0,569	-0,008	45,31	45,62	44,35	44,96	-0,61	24	0	0	67,4	54,1	13,34	0,6	0,4	-
15.08.2022	0,566	-0,003	45,6	45,75	44,64	45,08	-0,44	24	0	0	67,6	54,5	13,11	0,6	0,4	-
16.08.2022	0,551	-0,003	45,65	45,67	44,69	45,02	-0,33	24	0	0	67,6	55	12,63	0,6	0,4	-
17.08.2022	0,537	0,002	45,48	45,39	44,52	44,73	-0,21	24	0	0	67,6	55,3	12,23	0,6	0,4	-
18.08.2022	0,557	0,004	45,74	45,54	44,78	44,87	-0,09	24	0	0	67,8	55,3	12,48	0,6	0,4	-
19.08.2022	0,561	0,001	46,1	45,97	45,14	45,3	-0,16	24	0	0	67,8	55,3	12,52	0,6	0,4	-
20.08.2022	0,558	0,003	46,24	46,04	45,28	45,35	-0,07	24	0	0	67,7	55,3	12,4	0,6	0,4	-
21.08.2022	0,585	0,004	46,14	45,95	45,18	45,29	-0,11	24	0	0	68,1	55,1	13,03	0,6	0,4	-
22.08.2022	0,565	0,004	45,13	44,85	44,17	44,19	-0,02	24	0	1	68,3	55,5	12,8	0,6	0,4	-
23.08.2022	0,556	0,003	44,21	43,93	43,25	43,28	-0,03	24	0	1	68	55,2	12,84	0,6	0,4	-
Итого:	17,905	0	3473,6	3486,94	3400,14	3423,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,905															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	2339,208	138777,61	137194,23	134902,6	134602
23.08.2022	2357,113	142251,21	140681,17	138302,74	138025,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2022 9:02:21