

#92863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,583	0,003	134,4	134,22	131,41	131,55	-0,14	24	0	0	70,7	66,3	4,44	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,665	0,052	136,21	134,9	133,25	132,31	0,94	24	0	0	69,5	65	4,54	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,684	0,073	137	135,32	134,09	132,74	1,35	24	0	0	69	64,5	4,51	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,652	0,064	128	126,43	125,2	124,02	1,18	24	0	0	69,3	64,7	4,65	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,692	0,068	122,39	120,83	119,81	118,61	1,2	24	0	0	68,9	63,7	5,18	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,719	0,057	122,38	120,95	119,74	118,71	1,03	24	0	0	69	63,5	5,51	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,737	0,058	122,28	120,84	119,64	118,59	1,05	24	0	0	69,1	63,5	5,64	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,68	0,056	121,83	120,46	119,2	118,25	0,95	24	0	0	69	63,8	5,22	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,701	0,054	122,39	121,05	119,75	118,77	0,98	24	0	0	69,2	63,8	5,37	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,648	0,052	120,39	119,18	117,83	116,94	0,89	24	0	0	69	64	5,03	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,685	0,056	114,12	112,81	111,73	110,74	0,99	24	0	0	68,9	63,3	5,61	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,749	0,062	115,77	114,29	113,29	112,18	1,11	24	0	0	69,1	63,1	6,05	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,741	0,064	115,48	114,01	113,05	111,92	1,13	24	0	0	69,2	63,2	5,99	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,654	0,048	114,7	113,48	112,25	111,4	0,85	24	0	0	68,5	63,2	5,38	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,671	0,051	114,06	112,84	111,66	110,74	0,92	24	0	0	68,9	63,4	5,53	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,676	0,059	114,15	112,77	111,74	110,7	1,04	24	0	0	68,9	63,4	5,48	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,665	0,055	113,72	112,4	111,32	110,32	1	24	0	0	69	63,5	5,45	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,631	0,053	113,23	111,96	110,83	109,91	0,92	24	0	0	68,7	63,5	5,22	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,713	0,049	112,86	111,61	110,46	109,6	0,86	24	0	0	68,7	62,7	6,01	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,639	0,054	113,54	112,31	111,14	110,21	0,93	24	0	0	69,1	63,8	5,25	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,713	0,05	113,82	112,61	111,42	110,55	0,87	24	0	0	69,1	63,1	5,94	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,711	0,054	113,61	112,37	111,21	110,29	0,92	24	0	0	69	63,2	5,89	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,69	0,041	113,72	112,69	111,31	110,61	0,7	24	0	0	69,4	63,6	5,82	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,695	0,052	113,84	112,55	111,42	110,5	0,92	24	0	0	69,4	63,6	5,74	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,685	0,048	113,98	112,77	111,58	110,72	0,86	24	0	0	69,2	63,5	5,66	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,724	0,043	113,51	112,37	111,08	110,33	0,75	24	0	0	69,2	63,1	6,11	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,687	0,046	113,8	112,65	111,4	110,58	0,82	24	0	0	69,3	63,6	5,71	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,669	0,047	113,48	112,38	111,08	110,29	0,79	24	0	0	69,2	63,6	5,59	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,69	0,043	113,63	112,57	111,23	110,53	0,7	24	0	0	69,1	63,3	5,83	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,702	0,044	113,98	112,94	111,58	110,88	0,7	24	0	0	69,2	63,3	5,9	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,659	0,041	116,97	115,91	114,43	113,71	0,72	24	0	0	69,7	64,4	5,38	0,6	0,4	-
Итого:	21,21	0	3663,24	3624,47	3585,13	3557,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,21															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	865,684	63595,7	62430,28	62170,62	61474,51
23.08.2024	886,894	67258,94	66054,75	65755,75	65031,71

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:37:57