

#145217#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,851	0,181	301,87	298,39	295,07	292,03	3,04	24	0	0	70,8	68,6	2,23	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,833	0,179	304,25	300,85	297,41	294,43	2,98	24	0	0	70,9	68,7	2,15	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,833	0,185	307,09	303,51	300,13	296,99	3,14	24	0	0	71,1	69	2,11	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,837	0,184	305,47	301,98	298,63	295,55	3,08	24	0	0	70,8	68,7	2,15	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,808	0,166	301,65	298,45	294,86	292,07	2,79	24	0	0	71	68,8	2,14	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,84	0,164	291,56	288,39	285,05	282,28	2,77	24	0	0	70,7	68,4	2,33	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,807	0,152	280,91	277,91	274,65	272,09	2,56	24	0	0	70,4	68	2,35	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,816	0,159	281,48	278,36	275,14	272,45	2,69	24	0	0	70,9	68,5	2,35	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,805	0,159	285,58	282,48	279,11	276,42	2,69	24	0	0	71,1	68,8	2,28	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,812	0,165	287,08	283,89	280,59	277,83	2,76	24	0	0	70,9	68,6	2,28	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,815	0,159	283,79	280,67	277,51	274,83	2,68	24	0	0	70,3	68	2,32	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,847	0,161	284,67	281,59	278,11	275,46	2,65	24	0	0	71,8	69,3	2,44	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,822	0,158	280,79	277,77	274,55	271,91	2,64	24	0	0	70,6	68,2	2,38	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,863	0,151	279,59	276,54	273,31	270,73	2,58	24	0	0	70,7	68,2	2,56	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,851	0,165	280,28	277,06	273,95	271,15	2,8	24	0	0	71,1	68,6	2,46	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,829	0,167	278,05	274,77	271,83	269	2,83	24	0	0	70,6	68,2	2,39	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,83	0,165	277,91	274,75	271,76	268,99	2,77	24	0	0	70,4	68	2,41	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,883	0,166	276,4	273,12	270,25	267,4	2,85	24	0	0	70,6	68	2,6	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,833	0,16	274,49	271,37	268,39	265,71	2,68	24	0	0	70,4	67,9	2,48	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,84	0,17	276,64	273,38	270,48	267,61	2,87	24	0	0	70,6	68,2	2,44	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,814	0,172	281,5	278,19	275,13	272,27	2,86	24	0	0	70,9	68,6	2,29	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,864	0,176	278,48	275,12	272,27	269,32	2,95	24	0	0	70,6	68,1	2,49	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,771	0,16	278,96	275,89	272,68	270,04	2,64	24	0	0	70,7	68,5	2,22	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,794	0,161	278,56	275,5	272,31	269,61	2,7	24	0	0	70,9	68,6	2,28	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,813	0,163	279,79	276,63	273,56	270,82	2,74	24	0	0	70,5	68,2	2,35	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,782	0,157	285,48	282,42	279,04	276,44	2,6	24	0	0	70,9	68,6	2,21	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,771	0,174	275,97	272,66	269,88	266,92	2,96	24	0	0	70,3	68,1	2,15	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,831	0,166	270,68	267,42	264,66	261,82	2,84	24	0	0	70,6	68,1	2,48	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,808	0,163	280,29	277,12	274,02	271,26	2,76	24	0	0	70,6	68,3	2,32	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,865	0,169	282,45	279,14	276,1	273,26	2,84	24	0	0	70,8	68,3	2,48	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,838	0,172	278,81	275,52	272,62	269,76	2,86	24	0	0	70,4	68	2,42	0,6	0,4	-
Итого:	25,606	0	8810,52	8710,84	8613,05	8526,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,606															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1624,602	142276,59	139963,55	139077,54	137649,91
23.08.2025	1650,208	151087,11	148674,39	147690,59	146176,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:01:44