

#12853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
 Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
 Номер абонента 5119
 Порядковый номер 8070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209815
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,598	0,022	49,51	48,83	48,41	48,05	0,36	24	0	0	70	58	11,91	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,306	0,012	25,1	24,67	24,52	24,29	0,23	12	12	1	69,8	57,8	11,99	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,605	0,011	48,75	48,32	47,69	47,58	0,11	24	0	0	69,9	57,4	12,56	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,581	0,009	49,55	49,14	48,4	48,37	0,03	24	0	0	70,1	58,2	11,92	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,576	0,008	49,56	49,14	48,42	48,35	0,07	24	0	0	70,2	58,4	11,79	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,586	0,016	49,42	48,85	48,31	48,08	0,23	24	0	0	69,9	58	11,89	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,582	0,014	49,86	49,3	48,66	48,53	0,13	24	0	0	70	58,3	11,76	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,592	0,013	49,69	49,12	48,54	48,35	0,19	24	0	0	70,3	58,3	12	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,589	0,007	49,39	49,03	48,28	48,25	0,03	24	0	0	70,2	58	12,18	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,55	0,002	49,4	49,15	48,31	48,38	-0,07	24	0	0	69,7	58,4	11,37	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,583	0,01	49,57	49,18	48,45	48,42	0,03	24	0	0	69,9	57,9	11,94	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,6	0,008	49,45	49,04	48,31	48,27	0,04	24	0	0	70,1	57,7	12,37	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,685	0,013	49,64	49,05	48,56	48,31	0,25	24	0	0	69,8	56	13,86	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,574	0,013	49,73	49,18	48,61	48,41	0,2	24	0	0	69,7	58,1	11,6	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,585	0,011	48,89	48,36	47,82	47,6	0,22	24	0	0	69,2	57,2	11,97	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,611	0,01	49,61	49,07	48,44	48,32	0,12	24	0	0	70,4	58	12,45	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,551	0,008	49,77	49,39	48,63	48,61	0,02	24	0	0	69,8	58,6	11,24	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,533	0,006	50,66	50,28	49,46	49,48	-0,02	24	0	0	69,8	59	10,79	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,573	0,007	51,05	50,67	49,85	49,85	0	24	0	0	69,9	58,5	11,43	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,568	0,007	50,99	50,57	49,79	49,75	0,04	24	0	0	70,2	58,9	11,33	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,546	0,006	51,5	51,18	50,3	50,31	-0,01	24	0	0	70,2	59,4	10,78	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,569	0,005	49,58	49,32	48,47	48,56	-0,09	24	0	1	69,5	57,7	11,76	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,532	0,006	51,82	51,51	50,62	50,66	-0,04	24	0	0	70	59,5	10,5	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,612	0,002	51,6	51,26	50,4	50,47	-0,07	24	0	0	70	57,8	12,18	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,576	0,01	51,46	51,07	50,26	50,23	0,03	24	0	0	70,1	58,7	11,41	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,608	0,004	51,22	50,77	50,03	49,98	0,05	24	0	0	69,9	57,8	12,06	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,681	0,002	50,82	50,45	49,63	49,71	-0,08	24	0	0	69,6	55,9	13,74	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,6	0,008	50,82	50,38	49,62	49,6	0,02	24	0	0	69,8	57,8	12,02	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,585	0,004	50,42	50	49,24	49,22	0,02	24	0	0	69,6	57,8	11,81	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,617	0,008	50,37	49,89	49,23	49,12	0,11	24	0	0	69,6	57,2	12,41	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,593	0,01	49,28	48,84	48,27	48,11	0,16	24	0	0	69,3	57,2	12,11	0,6	0,4	-
Итого:	17,947	0	1528,48	1515,01	1493,53	1491,22	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,947															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 732

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1611,446	90244,25	88900,99	87456,74	87000,63
23.09.2021	1629,393	91772,73	90416	88950,27	88491,85

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:15:49