

#35051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,487	-0,007	17,22	17,82	16,75	17,69	-0,94	24	0	1	69,6	38,8	30,73	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,497	-0,007	17,16	17,64	16,69	17,51	-0,82	24	0	1	69,7	38,5	31,22	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,512	0	17,45	17,48	16,98	17,37	-0,39	24	0	1	69,5	38,8	30,79	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,549	0,005	17,77	17,31	17,29	17,18	0,11	24	0	1	70,2	38,7	31,51	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,52	0,018	17,52	16,65	17,06	16,53	0,53	24	0	1	68,7	39,2	29,53	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,57	0,016	17,53	16,57	17,07	16,5	0,57	24	0	1	68,6	36,1	32,49	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,5	0,015	15,71	14,94	15,36	14,87	0,49	24	0	1	67,2	35,5	31,68	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,536	0,006	17,5	17,03	17,14	16,97	0,17	24	0	1	67,5	36,6	30,9	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,538	0,008	17,64	16,99	17,27	16,91	0,36	24	0	1	67,3	36,7	30,52	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,557	0,015	17,81	17	17,35	16,92	0,43	24	0	1	68,1	36,8	31,31	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,591	0,02	17,86	16,84	17,41	16,78	0,63	24	0	1	68,3	35,2	33,17	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,575	0,021	17,76	16,64	17,35	16,58	0,77	24	0	1	67,4	35,5	31,94	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,568	0,021	18,12	16,95	17,66	16,85	0,81	24	0	1	67,8	36,9	30,92	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,574	0,019	17,94	16,91	17,47	16,83	0,64	24	0	1	68,2	36,2	31,96	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,563	0,015	17,91	16,93	17,44	16,82	0,62	24	0	1	68,6	37,4	31,17	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,556	0,013	17,95	17,11	17,48	17,02	0,46	24	0	1	68,2	37,2	31,03	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,54	0,014	17,89	17,13	17,43	17,03	0,4	24	0	1	68,3	37,8	30,42	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,556	0,01	17,86	17,17	17,39	17,06	0,33	24	0	1	68,4	37	31,41	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,547	0,012	17,91	17,19	17,44	17,07	0,37	24	0	1	68,4	37,6	30,84	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,543	0,011	17,79	17,05	17,31	16,94	0,37	24	0	1	68,8	38,2	30,61	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,536	0,018	17,69	16,85	17,26	16,7	0,56	24	0	1	68,5	38,3	30,19	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,532	0,015	17,66	16,88	17,28	16,8	0,48	24	0	1	67,4	37,6	29,9	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,612	0,005	17,69	17,24	17,25	17,18	0,07	24	0	1	68,1	32,7	35,36	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,563	0,004	17,64	17,22	17,16	17,13	0,03	24	0	1	68,9	36,3	32,59	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,57	0,007	17,63	16,94	17,16	16,87	0,29	24	0	1	68,7	35,9	32,79	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,571	0,01	17,77	17,04	17,29	16,96	0,33	24	0	1	68,7	36,2	32,49	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,207	0,005	7,87	7,6	7,69	7,54	0,15	24	0	1	64,8	39	25,79	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,002	0	0,51	0,65	0,51	0,65	-0,14	24	0	1	36,1	24,6	11,5	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,005	0	0,51	0,43	0,51	0,43	0,08	24	0	1	36,2	24,6	11,68	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,295	0	10,65	10,86	10,45	10,76	-0,31	24	0	1	68,6	39,4	29,12	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,643	0,013	25,35	24,74	24,87	24,5	0,37	24	0	1	69,1	43,8	25,36	0,6	0,4	-
Итого:	15,415	0	503,27	485,8	490,77	482,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,415															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	93,154	5533,28	5483,23	5413,26	5414,72
23.09.2023	108,569	6036,55	5969,03	5904,03	5897,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 15:08:24