

#95202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,648	0,037	118,78	117,74	116,16	115,54	0,62	24	0	0	69,3	64	5,25	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,682	0,039	111,83	110,79	109,42	108,76	0,66	22	2	1	69	63,2	5,87	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,691	0,042	127,01	125,88	124,25	123,52	0,73	24	0	0	69,2	64	5,21	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,692	0,044	124,87	123,66	122,15	121,33	0,82	24	0	0	69,7	64,4	5,27	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,708	0,042	124,12	123,03	121,46	120,73	0,73	24	0	0	69,5	64	5,46	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,665	0,046	124,11	123,03	121,47	120,69	0,78	24	0	0	69,4	64,3	5,07	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,668	0,041	124,44	123,4	121,74	121,03	0,71	24	0	0	70	64,8	5,14	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,68	0,052	123,54	122,27	120,83	119,94	0,89	24	0	0	69,9	64,7	5,17	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,705	0,048	122,98	121,73	120,32	119,48	0,84	24	0	0	69,4	64	5,45	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,682	0,05	120,96	119,68	118,36	117,48	0,88	24	0	0	68,6	63,3	5,3	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,688	0,055	129,16	127,8	126,36	125,37	0,99	24	0	0	69,6	64,6	4,98	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,756	0,086	152,01	150,08	148,67	147,15	1,52	24	0	0	69,9	65,5	4,46	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,718	0,067	148,26	146,69	145,12	143,92	1,2	24	0	0	68,8	64,4	4,42	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,7	0,066	148,9	147,41	145,75	144,59	1,16	24	0	0	69,1	64,8	4,34	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,679	0,057	149,13	147,74	145,87	144,85	1,02	24	0	0	69,7	65,4	4,24	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,762	0,05	147,46	146,16	144,3	143,41	0,89	24	0	0	69	64,1	4,88	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,664	0,057	149,73	148,41	146,52	145,54	0,98	24	0	0	68,9	64,8	4,12	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,664	0,06	150,43	149,02	147,18	146,11	1,07	24	0	0	69,4	65,3	4,07	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,692	0,058	149,53	148,14	146,29	145,28	1,01	24	0	0	69,2	64,9	4,3	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,676	0,072	146,02	144,39	142,9	141,65	1,25	24	0	0	68,7	64,5	4,21	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,715	0,054	147,14	145,92	143,97	143,08	0,89	24	0	0	69,4	64,8	4,57	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,694	0,062	148,78	147,29	145,59	144,48	1,11	24	0	0	69,3	65	4,31	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,758	0,073	148,55	146,78	145,32	143,99	1,33	24	0	0	69,3	64,6	4,65	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,743	0,077	149,1	147,34	145,93	144,52	1,41	24	0	0	69,2	64,7	4,51	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,714	0,058	148,67	147,25	145,44	144,41	1,03	24	0	0	69,7	65,2	4,47	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,684	0,064	148,48	147	145,26	144,13	1,13	24	0	0	69,7	65,5	4,22	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,767	0,058	148,83	147,32	145,58	144,51	1,07	24	0	0	69,6	64,8	4,82	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,762	0,065	149,38	147,83	146,14	144,96	1,18	24	0	0	69,6	64,9	4,72	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,704	0,057	148,93	147,46	145,74	144,66	1,08	24	0	0	69,1	64,7	4,39	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,796	0,057	148,39	146,95	145,23	144,2	1,03	24	0	0	69,3	64,2	5,06	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,733	0,06	149,24	147,77	146	144,94	1,06	24	0	0	69,6	65	4,57	0,6	0,4	-
Итого:	21,89	0	4328,76	4285,96	4235,32	4204,25	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,89															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	886,894	67258,94	66054,75	65755,75	65031,71
23.09.2024	908,784	71587,7	70340,71	69991,07	69235,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 16:23:07