

#148650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,89	0,164	277,1	273,83	270,99	268,17	2,82	24	0	0	70,2	67,6	2,64	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,866	0,154	275,9	272,77	269,75	267,11	2,64	24	0	0	70,3	67,7	2,6	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,913	0,172	278,89	275,46	272,59	269,67	2,92	24	0	0	71	68,4	2,66	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,884	0,165	277,04	273,79	270,94	268,13	2,81	24	0	0	70,2	67,6	2,61	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,831	0,174	280,64	277,25	274,48	271,5	2,98	24	0	0	70,1	67,7	2,36	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,835	0,171	284,3	280,97	277,97	275,06	2,91	24	0	0	70,4	68	2,35	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,827	0,175	284,66	281,34	278,31	275,39	2,92	24	0	0	70,6	68,2	2,3	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,867	0,175	284,56	281,17	278,23	275,27	2,96	24	0	0	70,5	68,1	2,44	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,838	0,171	283,7	280,39	277,38	274,48	2,9	24	0	0	70,5	68,2	2,35	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,711	0,149	246,19	243,33	240,75	238,22	2,53	21	3	1	70,3	68	2,29	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,781	0,155	282,52	279,51	276,21	273,6	2,61	24	0	0	70,7	68,5	2,22	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,813	0,158	286,09	283,04	279,61	277	2,61	24	0	0	71,1	68,8	2,31	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,751	0,154	287,59	284,66	281,12	278,58	2,54	24	0	0	70,9	68,8	2,09	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,784	0,171	286,62	283,35	280,23	277,35	2,88	24	0	0	70,6	68,4	2,15	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,795	0,169	283,43	280,24	277,11	274,28	2,83	24	0	0	70,6	68,4	2,21	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,8	0,159	286,88	283,79	280,36	277,7	2,66	24	0	0	71,2	69	2,25	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,781	0,192	270,75	267,1	264,71	261,46	3,25	24	0	1	70,6	68,4	2,19	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,754	0,133	250,62	247,97	245,1	242,82	2,28	24	0	0	70,2	67,7	2,49	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,815	0,136	249,03	246,27	243,54	241,16	2,38	24	0	0	70,3	67,6	2,74	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,78	0,14	248,81	246,1	243,25	240,92	2,33	24	0	0	70,8	68,2	2,6	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,782	0,149	251,5	248,6	245,86	243,37	2,49	24	0	0	70,8	68,2	2,55	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,824	0,155	254,61	251,52	248,96	246,31	2,65	24	0	0	70,2	67,6	2,65	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,788	0,145	256,48	253,62	250,77	248,33	2,44	24	0	0	70,5	68	2,54	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,79	0,138	257	254,24	251,28	248,93	2,35	24	0	0	70,6	68	2,56	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,804	0,144	255,3	252,46	249,66	247,21	2,45	24	0	0	70,3	67,7	2,61	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,793	0,127	254,73	252,06	249,07	246,83	2,24	24	0	0	70,3	67,7	2,61	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,783	0,136	256,8	254,11	251,03	248,76	2,27	24	0	0	70,9	68,4	2,55	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,86	0,134	256,73	253,99	250,99	248,73	2,26	24	0	0	70,6	67,7	2,85	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,84	0,137	258,25	255,45	252,45	250,09	2,36	24	0	0	70,7	67,9	2,74	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,825	0,149	257,38	254,47	251,74	249,21	2,53	24	0	0	70	67,4	2,65	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,799	0,14	253,19	250,45	247,56	245,21	2,35	24	0	0	70,6	67,9	2,63	0,6	0,4	-
Итого:	25,204	0	8317,29	8223,3	8132	8050,85	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,204															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1650,208	151087,11	148674,39	147690,59	146176,36
23.09.2025	1675,412	159404,4	156897,69	155822,59	154227,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:47:21