

# #12852#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8070  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209815  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,621	0,01	49,71	49,21	48,6	48,46	0,14	24	0	0	69,8	57,2	12,59	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,596	0,007	50,07	49,61	48,92	48,83	0,09	24	0	0	69,8	57,7	12,01	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,658	0,006	49,92	49,43	48,77	48,67	0,1	24	0	0	69,8	56,5	13,32	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,584	0,012	49,84	49,31	48,73	48,57	0,16	24	0	0	69,6	57,8	11,81	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,579	0,012	50,02	49,56	48,89	48,76	0,13	24	0	0	69,8	58,2	11,63	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,569	0,01	50,28	49,82	49,12	49,01	0,11	24	0	0	70	58,6	11,42	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,617	0,013	50,29	49,76	49,21	49	0,21	24	0	0	69,4	57,2	12,24	0,6	0,4	-
Итого:	4,224	0	350,13	346,7	342,24	341,3	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,224															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1629,393	91772,73	90416	88950,27	88491,85
30.09.2021	1633,617	92122,86	90762,7	89292,51	88833,15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:55:00