

#12862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8070
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209815
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 2,794 | -0,024 | 155,95 | 155,66 | 152,62 | 153,82 | -1,2 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50,4 | 18,62 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.10.2022 | 2,804 | -0,028 | 159,15 | 158,86 | 155,74 | 156,92 | -1,18 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 51 | 18,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.10.2022 | 2,718 | -0,025 | 159,55 | 159,25 | 156,14 | 157,29 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51,4 | 17,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.10.2022 | 2,769 | -0,023 | 157,83 | 157,48 | 154,47 | 155,57 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50,8 | 18,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.10.2022 | 2,767 | -0,026 | 160,62 | 160,39 | 157,19 | 158,38 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 51,2 | 17,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.10.2022 | 2,765 | -0,032 | 160,71 | 160,49 | 157,23 | 158,49 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 51,4 | 17,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.10.2022 | 2,745 | -0,022 | 160,02 | 159,72 | 156,59 | 157,73 | -1,14 | 24 | 0 | 0 | 69 | 51,2 | 17,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.10.2022 | 2,761 | -0,027 | 159,98 | 159,68 | 156,56 | 157,71 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,2 | 17,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.11.2022 | 2,701 | -0,033 | 158,83 | 158,72 | 155,49 | 156,81 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 50,8 | 17,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.11.2022 | 2,752 | -0,027 | 160,28 | 160,06 | 156,84 | 158,07 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 51,4 | 17,84 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.11.2022 | 2,765 | -0,026 | 157,59 | 157,3 | 154,22 | 155,39 | -1,17 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 50,9 | 18,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.11.2022 | 2,824 | -0,027 | 152,55 | 152,3 | 149,28 | 150,52 | -1,24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 49,8 | 19,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.11.2022 | 2,8 | -0,028 | 152,6 | 152,36 | 149,31 | 150,57 | -1,26 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 49,8 | 19,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.11.2022 | 2,872 | -0,024 | 151,87 | 151,53 | 148,63 | 149,77 | -1,14 | 24 | 0 | 0 | 69 | 49,4 | 19,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.11.2022 | 2,864 | -0,026 | 150,79 | 150,5 | 147,54 | 148,77 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 49,6 | 19,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.11.2022 | 2,859 | -0,029 | 157,35 | 157,13 | 153,98 | 155,25 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,3 | 18,88 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.11.2022 | 2,8 | -0,031 | 156,93 | 156,77 | 153,57 | 154,9 | -1,33 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50,4 | 18,57 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.11.2022 | 2,861 | -0,029 | 156,68 | 156,48 | 153,32 | 154,59 | -1,27 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 50,3 | 18,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.11.2022 | 2,829 | -0,025 | 157,85 | 157,58 | 154,48 | 155,65 | -1,17 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,6 | 18,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.11.2022 | 2,81 | -0,032 | 159,72 | 159,5 | 156,29 | 157,58 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 50,3 | 18,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.11.2022 | 2,823 | -0,026 | 158,41 | 158,16 | 155,03 | 156,25 | -1,22 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 50,3 | 18,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.11.2022 | 2,833 | -0,025 | 154,36 | 154,07 | 151,01 | 152,25 | -1,24 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 50,1 | 19,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.11.2022 | 2,764 | -0,024 | 149,65 | 149,39 | 146,45 | 147,65 | -1,2 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 49,9 | 19,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.11.2022 | 2,852 | -0,025 | 141,86 | 141,51 | 138,77 | 139,93 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 48,8 | 20,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.11.2022 | 3,142 | -0,021 | 140,26 | 139,61 | 136,88 | 137,94 | -1,06 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,6 | 23,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.11.2022 | 3,277 | -0,019 | 140,19 | 139,33 | 136,59 | 137,59 | -1 | 24 | 0 | 0 | 76 | 51,8 | 24,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.11.2022 | 3,305 | -0,017 | 134,03 | 133,14 | 130,61 | 131,53 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 50,7 | 25,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.11.2022 | 3,506 | -0,02 | 138,66 | 137,56 | 134,89 | 135,82 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 52,1 | 26,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.11.2022 | 3,413 | -0,022 | 139,22 | 138,27 | 135,54 | 136,51 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 52,3 | 25,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.11.2022 | 3,237 | -0,018 | 137,94 | 137,05 | 134,45 | 135,37 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 51 | 24,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.11.2022 | 3,381 | -0,019 | 138,82 | 137,87 | 135,21 | 136,15 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 51,4 | 25,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 90,393 | 0 | 4720,25 | 4707,72 | 4614,92 | 4650,77 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 90,393 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.10.2022 | 2434,798 | 146824,78 | 145230,21 | 142779,35 | 142518,7 |
| 23.11.2022 | 2525,191 | 151545,03 | 149937,93 | 147394,27 | 147169,47 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2022 12:37:31