

# #112574#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Белибейская 12-18, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8070  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209815  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,425	0,145	279,15	274,47	272,51	269,74	2,77	24	0	0	73,1	61,1	11,99	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,437	0,15	275,19	270,47	268,7	265,86	2,84	24	0	0	72,9	60,7	12,21	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	3,414	0,158	280,05	275,1	273,59	270,51	3,08	24	0	0	71,9	60	11,86	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	3,384	0,162	285,63	280,64	279,06	275,95	3,11	24	0	0	71,7	60,2	11,52	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	3,396	0,159	282,89	277,97	276,42	273,37	3,05	24	0	0	71,6	59,9	11,68	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	3,433	0,149	280,76	276,01	274,32	271,44	2,88	24	0	0	71,8	59,8	11,95	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	3,449	0,16	280,99	275,96	274,58	271,42	3,16	24	0	0	71,5	59,6	11,94	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	3,5	0,158	280,19	275,14	273,81	270,67	3,14	24	0	0	71,4	59,2	12,18	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	3,375	0,157	280,75	275,86	274,32	271,28	3,04	24	0	0	71,7	60	11,7	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,43	0,158	278,57	273,61	272,09	269,05	3,04	24	0	0	72,3	60,3	11,99	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,748	0,161	275,17	269,97	268,15	265,12	3,03	24	0	0	75,9	62,6	13,35	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,827	0,163	273,09	267,86	265,9	262,92	2,98	24	0	0	77,2	63,5	13,73	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,927	0,172	273,71	268,32	266,43	263,29	3,14	24	0	0	77,8	63,7	14,05	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,791	0,165	273,03	267,77	265,93	262,87	3,06	24	0	0	76,7	63,1	13,59	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,375	0,161	279,34	274,35	273,02	269,84	3,18	24	0	0	71,4	59,6	11,74	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,419	0,155	272,7	267,8	266,37	263,35	3,02	24	0	0	72,2	59,9	12,22	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,557	0,152	271,17	266,29	264,67	261,75	2,92	24	0	0	73,5	60,6	12,83	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,448	0,149	269,02	264,2	262,7	259,79	2,91	24	0	0	72,6	60,1	12,53	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,7	0,148	270,33	265,36	263,58	260,75	2,83	24	0	0	75	61,5	13,43	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,783	0,159	273,97	268,8	267,06	264,04	3,02	24	0	0	75,6	62	13,53	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,806	0,157	270,29	265,12	263,4	260,42	2,98	24	0	0	75,9	62,1	13,8	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,693	0,153	268,34	263,29	261,73	258,77	2,96	24	0	0	74,5	61	13,49	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,485	0,156	277,4	272,41	270,98	267,93	3,05	24	0	0	71,9	59,7	12,27	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,485	0,151	273,43	268,51	267,15	264,18	2,97	24	0	0	71,6	59,1	12,46	0,6	0,4	-
17.01.2025	3,456	0,142	275,7	270,93	269,43	266,57	2,86	24	0	0	71,3	59,1	12,26	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,355	0,139	274,7	270,07	268,47	265,72	2,75	24	0	0	71,1	59,2	11,94	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,487	0,144	273,37	268,54	267,14	264,19	2,95	24	0	0	71,6	59,2	12,46	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,488	0,147	267,27	262,49	260,93	258,12	2,81	24	0	0	72,9	60,1	12,78	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,672	0,144	274,58	269,72	267,69	264,95	2,74	24	0	0	75,2	62,1	13,13	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,746	0,155	278,91	273,82	271,86	268,91	2,95	24	0	0	75,6	62,4	13,15	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,578	0,156	276,31	271,43	269,39	266,53	2,86	24	0	0	75,2	62,6	12,67	0,6	0,4	-
Итого:	110,069	0	8546	8392,28	8341,38	8249,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,069															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1173,414	95345,01	93712,19	93213,6	92217,43
23.01.2025	1283,483	103891,01	102104,47	101554,98	100466,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 14:26:44