

# #12891#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Ялтинская, 79, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8412  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17050417  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,667	0	6,994	0	0	6,853	0	0	16	8	66,9	43,7	0,63	0,35	3,9
25.03.2021	0,798	0	8,012	0	0	7,86	0	0	16	8	64,8	40,6	0,63	0,35	4,8
26.03.2021	0,862	0	9,462	0	0	9,278	0	0	24	0	65,5	43,4	0,63	0,35	6,9
27.03.2021	0,755	0	8,188	0	0	8,031	0	0	24	0	65,1	42,7	0,63	0,35	5,1
28.03.2021	0,871	0	9,153	0	0	8,977	0	0	24	0	65,2	42,1	0,63	0,35	8,7
29.03.2021	0,789	0	8,187	0	0	8,033	0	0	24	0	64,5	41,1	0,63	0,35	5,8
30.03.2021	0,65	0	6,254	0	0	6,14	0	0	24	0	63,4	38,1	0,63	0,35	7,8
31.03.2021	0,624	0	6,114	0	0	6,004	0	0	24	0	63	38,3	0,64	0,35	9,8
01.04.2021	0,914	0	9,98	0	0	9,787	0	0	24	0	65,3	43,1	0,63	0,35	8,7
02.04.2021	0,972	0	11,157	0	0	10,937	0	0	24	0	66	44,8	0,63	0,35	4,7
03.04.2021	1,023	0	11,6	0	0	11,371	0	0	24	0	66	44,6	0,63	0,35	3,8
04.04.2021	0,983	0	11,438	0,1	0	11,212	0,099	0	24	0	66,1	45,2	0,62	0,35	3,8
05.04.2021	1,014	0	11,654	0	0	11,422	0	0	24	0	66,5	45,4	0,62	0,35	4,2
06.04.2021	1,039	0	12,106	0	0	11,86	0	0	24	0	67,2	46,4	0,62	0,35	2,7
07.04.2021	1,058	0	12,361	0	0	12,108	0	0	24	0	67,3	46,5	0,62	0,35	2,6
08.04.2021	0,972	0	10,759	0	0	10,544	0	0	24	0	66,5	44,6	0,63	0,35	2,8
09.04.2021	0,835	0	10,36	0	0	10,175	0	0	24	0	62,4	42,9	0,62	0,35	4,3
10.04.2021	0,858	0	8,996	0	0	8,823	0	0	24	0	64,9	41,8	0,63	0,35	7,2
11.04.2021	0,62	0	6,44	0	0	6,321	0	0	24	0	63,9	40,6	0,63	0,35	4,9
12.04.2021	0,67	0	6,542	0	0	6,423	0	0	24	0	63,2	38,3	0,64	0,35	10,3
13.04.2021	0,892	0	9,589	0	0	9,405	0	0	24	0	65	42,4	0,62	0,35	7,7
14.04.2021	0,943	0	10,547	0	0	10,341	0	0	24	0	65,7	44	0,62	0,35	4,7
15.04.2021	0,881	0	9,627	0	0	9,441	0	0	24	0	65,1	42,9	0,63	0,35	4,1
16.04.2021	0,852	0	8,929	0	0	8,76	0	0	24	0	64,6	41,5	0,63	0,35	5,8
17.04.2021	0,655	0	6,605	0	0	6,484	0	0	24	0	63,5	39,4	0,64	0,35	5,6
18.04.2021	0,472	0	4,557	0	0	4,477	0	0	24	0	61,9	36,8	0,63	0,35	8,3
19.04.2021	0,471	0	4,564	0	0	4,485	0	0	24	0	61,6	36,6	0,64	0,35	10,4
20.04.2021	0,507	0	5,01	0	0	4,923	0	0	24	0	61,3	36,8	0,63	0,35	11
21.04.2021	0,633	0	6,368	0	0	6,252	0	0	24	0	63,3	39,2	0,63	0,35	9,9
22.04.2021	0,868	0	9,45	0	0	9,27	0	0	24	0	64,9	42,6	0,61	0,35	8,6
23.04.2021	0,913	0	10,224	0	0	10,026	0	0	24	0	65,4	43,7	0,62	0,35	4,6
Итого:	25,061	0	271,227	0,1	0	266,023	0,099	0	728	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,986														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 728

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2021	608,676	7777,895	23,98	0	7600,117	19,206	0	21997	6932
23.04.2021	633,737	8049,12	24,08	0	7866,141	19,305	0	22733	6940

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 19:28:40