

#12895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская, 79, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8412
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17050417
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 0,555 | 0 | 5,333 | 0 | 0 | 5,241 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 36,4 | 0,59 | 0,41 | - |
| 25.10.2022 | 0,526 | 0 | 4,965 | 0 | 0 | 4,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 35,6 | 0,59 | 0,41 | - |
| 26.10.2022 | 0,515 | 0 | 4,826 | 0 | 0 | 4,744 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 34,8 | 0,59 | 0,41 | - |
| 27.10.2022 | 0,526 | 0 | 5,015 | 0 | 0 | 4,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 35,8 | 0,59 | 0,41 | - |
| 28.10.2022 | 0,448 | 0 | 4,214 | 0 | 0 | 4,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 34,4 | 0,6 | 0,41 | - |
| 29.10.2022 | 0,485 | 0 | 4,55 | 0 | 0 | 4,474 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 34,6 | 0,6 | 0,41 | - |
| 30.10.2022 | 0,497 | 0 | 4,677 | 0 | 0 | 4,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 34,7 | 0,6 | 0,41 | - |
| 31.10.2022 | 0,558 | 0 | 5,353 | 0 | 0 | 5,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 36,6 | 0,6 | 0,41 | - |
| 01.11.2022 | 0,527 | 0 | 5,101 | 0 | 0 | 5,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 35,5 | 0,59 | 0,41 | - |
| 02.11.2022 | 0,513 | 0 | 4,859 | 0 | 0 | 4,776 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 35,4 | 0,59 | 0,41 | - |
| 03.11.2022 | 0,711 | 0 | 7,259 | 0 | 0 | 7,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 39,9 | 0,59 | 0,41 | - |
| 04.11.2022 | 0,833 | 0 | 9,076 | 0 | 0 | 8,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 42,7 | 0,58 | 0,41 | - |
| 05.11.2022 | 0,801 | 0 | 8,381 | 0 | 0 | 8,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 41,1 | 0,58 | 0,41 | - |
| 06.11.2022 | 0,87 | 0 | 9,361 | 0 | 0 | 9,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 42,4 | 0,58 | 0,41 | - |
| 07.11.2022 | 0,851 | 0 | 9,252 | 0 | 0 | 9,074 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 42,9 | 0,58 | 0,41 | - |
| 08.11.2022 | 0,63 | 0 | 6,17 | 0 | 0 | 6,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 38 | 0,6 | 0,41 | - |
| 09.11.2022 | 0,659 | 0 | 6,477 | 0 | 0 | 6,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 38,1 | 0,59 | 0,41 | - |
| 10.11.2022 | 0,667 | 0 | 6,565 | 0 | 0 | 6,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 38,5 | 0,59 | 0,41 | - |
| 11.11.2022 | 0,642 | 0 | 6,251 | 0 | 0 | 6,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 37,7 | 0,6 | 0,41 | - |
| 12.11.2022 | 0,529 | 0 | 5,18 | 0 | 0 | 5,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 35,6 | 0,6 | 0,41 | - |
| 13.11.2022 | 0,527 | 0 | 4,996 | 0 | 0 | 4,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 35,4 | 0,59 | 0,41 | - |
| 14.11.2022 | 0,727 | 0 | 7,299 | 0 | 0 | 7,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 39,6 | 0,58 | 0,41 | - |
| 15.11.2022 | 0,771 | 0 | 7,931 | 0 | 0 | 7,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 40,7 | 0,58 | 0,41 | - |
| 16.11.2022 | 1,044 | 0 | 11,974 | 0 | 0 | 11,731 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 45,8 | 0,57 | 0,42 | - |
| 17.11.2022 | 1,186 | 0 | 12,801 | 0 | 0 | 12,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 48,7 | 0,57 | 0,42 | - |
| 18.11.2022 | 1,248 | 0 | 12,823 | 0 | 0 | 12,516 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 49,6 | 0,57 | 0,42 | - |
| 19.11.2022 | 1,379 | 0 | 15,702 | 0 | 0 | 15,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 52,2 | 0,56 | 0,42 | - |
| 20.11.2022 | 1,338 | 0 | 13,355 | 0 | 0 | 13,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 51,3 | 0,57 | 0,42 | - |
| 21.11.2022 | 1,296 | 0 | 12,826 | 0 | 0 | 12,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 50,2 | 0,57 | 0,42 | - |
| 22.11.2022 | 1,206 | 0 | 13,017 | 0 | 0 | 12,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 49,2 | 0,57 | 0,42 | - |
| 23.11.2022 | 1,245 | 0 | 12,914 | 0 | 0 | 12,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 50,8 | 0,57 | 0,43 | - |
| Итого: | 24,31 | 0 | 248,503 | 0 | 0 | 243,438 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,806 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2022 | 26,008 | 290,462 | 0,09 | 0 | 285,12 | 0 | 0 | 4805 | 9 |
| 23.11.2022 | 50,319 | 538,962 | 0,09 | 0 | 528,557 | 0 | 0 | 5549 | 9 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2022 7:56:26