

#296922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Ялтинская 77, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 8347  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17050414  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,118	0	14,281	0	0	13,998	0	0	24	0	66,1	47	0,63	0,42	-
20.03.2026	1,114	0	13,776	0	0	13,503	0	0	24	0	66,3	46,6	0,63	0,41	-
21.03.2026	1,163	0	15,066	0	0	14,762	0	0	24	0	66,8	48,1	0,63	0,42	-
22.03.2026	1,124	0	14,306	0	0	14,018	0	0	24	0	66,7	47,6	0,64	0,42	-
23.03.2026	1,006	0	12,393	0	0	12,153	0	0	24	0	65,4	45,7	0,65	0,41	-
24.03.2026	0,934	0	11,302	0	0	11,09	0	0	24	0	64,3	44,2	0,65	0,41	-
25.03.2026	0,846	0	9,622	0	0	9,447	0	0	24	0	63,2	41,9	0,66	0,41	-
26.03.2026	1,089	0	13,196	0	0	12,936	0	0	24	0	66,1	46	0,64	0,41	-
27.03.2026	1,131	0	13,6	0	0	13,329	0	0	24	0	66,4	46,2	0,65	0,42	-
28.03.2026	1,124	0	13,526	0	0	13,256	0	0	24	0	66,4	46,2	0,65	0,42	-
29.03.2026	1,081	0	13,265	0	0	13,006	0	0	24	0	65,7	45,9	0,66	0,42	-
30.03.2026	1,052	0	12,661	0	0	12,412	0	0	24	0	66	45,8	0,66	0,42	-
31.03.2026	1,141	0	14,212	0	0	13,93	0	0	24	0	66,2	46,7	0,64	0,42	-
01.04.2026	1,146	0	13,878	0	0	13,6	0	0	24	0	66,7	46,6	0,64	0,42	-
02.04.2026	1,14	0	13,652	0	0	13,378	0	0	24	0	66,7	46,4	0,64	0,42	-
03.04.2026	1,14	0	13,839	0	0	13,563	0	0	24	0	66,4	46,4	0,64	0,42	-
04.04.2026	1,11	0	13,44	0	0	13,175	0	0	24	0	66,1	46	0,64	0,42	-
05.04.2026	0,959	0	11,321	0	0	11,106	0	0	24	0	64,7	44,1	0,65	0,42	-
06.04.2026	1,051	0	12,541	0	0	12,298	0	0	24	0	65,5	45,1	0,65	0,42	-
07.04.2026	1,116	0	13,314	0	0	13,05	0	0	24	0	66,2	45,8	0,64	0,42	-
08.04.2026	1,132	0	13,506	0	0	13,236	0	0	24	0	66,6	46,2	0,63	0,42	-
09.04.2026	1,136	0	14,174	0	0	13,898	0	0	24	0	65,7	46,2	0,6	0,42	-
10.04.2026	1,199	0	15,396	0	0	15,087	0	0	24	0	66,6	47,7	0,62	0,42	-
11.04.2026	1,135	0	14,476	0	0	14,188	0	0	24	0	66,3	47,2	0,63	0,41	-
12.04.2026	1,035	0	12,69	0	0	12,441	0	0	24	0	65,7	45,9	0,64	0,41	-
13.04.2026	1,033	0	12,93	0	0	12,678	0	0	24	0	65,4	46	0,63	0,41	-
14.04.2026	0,918	0	11,042	0	0	10,835	0	0	24	0	64,3	44,1	0,64	0,41	-
15.04.2026	0,976	0	11,583	0	0	11,36	0	0	24	0	65,2	44,7	0,64	0,41	-
16.04.2026	1,104	0	14,087	0	0	13,811	0	0	24	0	66	46,9	0,63	0,41	-
17.04.2026	1,135	0	14,708	0	0	14,416	0	0	24	0	66,3	47,6	0,63	0,41	-
18.04.2026	0,964	0	12,096	0	0	11,866	0	0	24	0	64,8	45,5	0,64	0,41	-
Итого:	33,352	0	409,879	0	0	401,826	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,966														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	22,805	288,452	0,01	0	282,754	0	0	491	233
18.04.2026	56,157	698,328	0,01	0	684,581	0	0	1235	233

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:52:11