

#12873#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 75, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 8348
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 17050419
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,608	0	11,001	0,01	0	10,774	0	0	0	24	67,6	54,1	0,57	0,4	-
06.10.2022	0,716	0	12,358	0	0	12,115	0	0	11	13	65,6	51,5	0,57	0,43	-
07.10.2022	0,518	0	5,671	0	0	5,579	0	0	24	0	59,5	37,4	0,58	0,41	-
08.10.2022	0,497	0	5,594	0	0	5,503	0	0	24	0	59,2	37,6	0,58	0,41	-
09.10.2022	0,541	0	5,863	0	0	5,767	0	0	24	0	59,7	37,3	0,58	0,41	-
10.10.2022	0,607	0	6,831	0	0	6,713	0	0	24	0	61,5	39,9	0,58	0,42	-
11.10.2022	0,512	0	5,488	0	0	5,399	0	0	24	0	59,3	36,6	0,57	0,41	-
12.10.2022	0,555	0	6,049	0	0	5,949	0	0	24	0	59,9	37,6	0,57	0,41	-
13.10.2022	0,554	0	6,117	0	0	6,017	0	0	24	0	59,8	37,8	0,58	0,42	-
14.10.2022	0,564	0	6,194	0	0	6,09	0	0	24	0	60,6	38,5	0,59	0,42	-
15.10.2022	0,449	0	4,904	0	0	4,827	0	0	24	0	58,1	35,9	0,59	0,41	-
16.10.2022	0,386	0	4,225	0	0	4,163	0	0	24	0	55,9	33,8	0,59	0,41	-
17.10.2022	0,388	0	4,383	0	0	4,317	0	0	24	0	56,9	35,4	0,59	0,41	-
18.10.2022	0,353	0	3,913	0	0	3,858	0	0	24	0	55,2	33,3	0,59	0,41	-
19.10.2022	0,6	0	6,58	0	0	6,469	0	0	24	0	60,9	38,7	0,57	0,42	-
20.10.2022	0,648	0	7,439	0	0	7,312	0	0	24	0	61	39,8	0,58	0,42	-
21.10.2022	0,762	0	9,589	0	0	9,419	0	0	24	0	62,3	42,9	0,58	0,42	-
22.10.2022	0,637	0	7,046	0	0	6,922	0	0	24	0	61,9	40	0,58	0,41	-
23.10.2022	0,482	0	5,127	0	0	5,046	0	0	24	0	58,5	35,7	0,59	0,41	-
Итого:	10,377	0	124,372	0,01	0	122,239	0	0	419	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,479														

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 419

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.10.2022	0,013	3,196	0,03	0	3,195	0,03	0	464	2324
23.10.2022	10,391	127,563	0,04	0	125,435	0,03	0	907	2337

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 14:09:17