

#34004#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская 75, Калининград

5119

8348

ТВ7 (АССII)

17050419

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,392	0	4,285	0,01	0	4,223	0,01	0	24	0	54,7	32,4	0,01	0,27	-
13.10.2023	0,499	0	5,724	0	0	5,637	0	0	24	0	56,8	35,5	0	0,42	-
14.10.2023	0,443	0	4,786	0	0	4,715	0	0	24	0	56	33,5	0	0,41	-
15.10.2023	0,674	0	7,491	0	0	7,362	0	0	24	0	60,8	38,9	0	0,42	-
16.10.2023	0,792	0	9,525	0	0	9,355	0	0	24	0	62,1	41,8	0	0,43	-
17.10.2023	0,709	0	8,182	0	0	8,035	0	0	24	0	62,1	40,9	0	0,42	-
18.10.2023	0,664	0	7,442	0	0	7,314	0	0	24	0	60,7	39	0	0,42	-
19.10.2023	0,898	0	10,72	0	0	10,519	0	0	24	0	63,7	43,2	0	0,43	-
20.10.2023	0,939	0	11,312	0	0	11,093	0	0	24	0	64,8	44,5	0	0,43	-
21.10.2023	0,816	0	9,676	0	0	9,498	0	0	24	0	63,1	42,5	0	0,43	-
22.10.2023	0,642	0	7,032	0	0	6,912	0	0	24	0	60,5	38,3	0	0,42	-
23.10.2023	0,611	0	7,108	0	0	6,992	0	0	24	0	58,8	37,8	0	0,42	-
Итого:	8,079	0	93,283	0,01	0	91,655	0,01	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,93														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	175,402	2065,076	1,12	0	2023,632	1,102	0	9379	2337
23.10.2023	183,48	2158,359	1,13	0	2115,289	1,112	0	9667	2337

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 8:42:45