

#74600#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: ЖЭУ 29

Адрес: Серпуховская, 32-42

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123100

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0х9СЕА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2024	68,78	42,33	26,45	103,67	101,46	102,89	102,05	0	0	0	7	7	2,679	0	24	0	
24.02.2024	71,02	43,73	27,29	116,54	113,93	115,59	114,52	0	0	0	7	7	3,105	0	24	0	
25.02.2024	71,32	43,55	27,77	114,56	111,98	113,58	112,57	0	0	0	7	7	3,105	0	24	0	
26.02.2024	71,42	44,55	26,87	118,96	116,26	118,07	116,98	0	0	0	7	7	3,119	0	24	0	
27.02.2024	71,47	44,57	26,9	118,24	115,54	117,29	116,21	0	0	0	7	7	3,105	0	24	0	
28.02.2024	71,38	44,68	26,7	119,96	117,26	118,92	117,78	0	0	0	7	7	3,125	0	24	0	
29.02.2024	71,46	43,98	27,48	118,03	115,32	116,87	115,84	0	0	0	7	7	3,163	0	24	0	
01.03.2024	71,2	44,7	26,5	124,59	121,78	123,43	122,23	0	0	0	7	7	3,222	0	24	0	
02.03.2024	71,5	44,83	26,67	124,42	121,58	123,25	122,05	0	0	0	7	7	3,238	0	24	0	
03.03.2024	71,55	44,86	26,69	122,98	120,18	121,79	120,63	0	0	0	7	7	3,205	0	24	0	
04.03.2024	71,52	43,99	27,53	118,41	115,68	117,2	116,13	0	0	0	7	7	3,18	0	24	0	
05.03.2024	71,58	43,78	27,8	117,57	114,9	116,36	115,34	0	0	0	7	7	3,19	0	24	0	
06.03.2024	72,58	43,92	28,66	116,18	113,49	114,99	113,94	0	0	0	7	7	3,25	0	24	0	
07.03.2024	74,96	44,76	30,2	116,17	113,29	114,82	113,72	0	0	0	7	7	3,418	0	24	0	
08.03.2024	75,33	44,57	30,76	114,97	112,09	113,59	112,55	0	0	0	7	7	3,448	0	24	0	
09.03.2024	76,47	45,1	31,37	115,86	112,88	114,41	113,33	0	0	0	7	7	3,538	0	24	0	
10.03.2024	75,54	44,59	30,95	114,76	111,84	113,45	112,43	0	0	0	7	7	3,46	0	24	0	
11.03.2024	73,47	43,97	29,5	114,72	111,99	113,58	112,56	0	0	0	7	7	3,3	0	24	0	
12.03.2024	72,26	43,42	28,84	114,71	112,02	113,66	112,7	0	0	0	7	7	3,229	0	24	0	
13.03.2024	71,84	43,9	27,94	118,67	115,92	117,64	116,58	0	0	0	7	7	3,237	0	24	0	
14.03.2024	71,72	44,68	27,04	122,92	120,09	121,94	120,77	0	0	0	7	7	3,243	0	24	0	
15.03.2024	71,58	45,11	26,47	124,37	121,53	123,42	122,22	0	0	0	7	7	3,215	0	24	0	
16.03.2024	71,4	44,97	26,43	122,55	119,73	121,6	120,41	0	0	0	7	7	3,162	0	24	0	
17.03.2024	72,44	44,07	28,37	115,87	113,18	114,81	113,77	0	0	0	7	7	3,209	0	24	0	
18.03.2024	74,54	45,11	29,43	120	117,06	118,74	117,57	0	0	0	7	7	3,442	0	24	0	
19.03.2024	73,92	44,81	29,11	119,51	116,64	118,31	117,19	0	0	0	7	7	3,393	0	24	0	
20.03.2024	72,72	44,37	28,35	119,96	117,15	118,87	117,77	0	0	0	7	7	3,315	0	24	0	
21.03.2024	71,39	43,97	27,42	118,91	116,21	118	116,93	0	0	0	7	7	3,185	0	24	0	
22.03.2024	71,67	44,07	27,6	118,6	115,87	117,72	116,63	0	0	0	7	7	3,195	0	24	0	
23.03.2024	71,45	44,27	27,18	119,49	116,78	118,57	117,45	0	0	0	7	7	3,174	0	24	0	
Итого:				3546,1	3463,63	3513,3	3480,85	0	0	0			96,849	0	720	0	
Средние:	72,31	44,3	28								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2424:00	31725,67	30931,55	31321	31051,99	0	0	0	1002,171	0	12250	5
23/03/2424:00	35271,82	34395,18	34834,36	34532,84	0	0	0	1099,02	0	12970	5
Итого:	3546,15	3463,63	3513,36	3480,85	0	0	0	96,849	0	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13039ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

