

#82563#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 30.04.2024


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 29, ООО, УК
Серпуховская 34-42, Калининград
5119

Заводской номер счётчика 00123100	Показания прибора, Гкал 30.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2346,206	-0,108	2346.314

И. З. П.

Подпись исполнителя



#79472#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 30.04.2024.

Номер абонента 5119
 Порядковый номер 4406
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123100
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	0,108	0	4,58	4,56	0	4,48	4,51	0	0	1	0	0	70,4	46,3	24,04	0,7	0,7
25.04.2024	6,4	1164,48	0	37571,98	37113,97	0	36643,12	36793,21	0	0	13762	5	0	71,1	41,8	29,28	0,7	0,7
26.04.2024	7,8	0,088	0	3,17	3,15	0	3,1	3,12	0	0	1	0	0	70,9	42,6	28,28	0,7	0,7
27.04.2024	12,1	0,105	0	4,02	3,99	0	3,93	3,96	0	0	1	0	0	69,3	42,5	26,8	0,7	0,7
28.04.2024	14,6	1174,945	0	37971,25	37510,61	0	37033,44	37186,2	0	0	13858	5	0	70,5	44,8	25,68	0,7	0,7
29.04.2024	16,9	2,415	0	98,84	98,36	0	96,67	97,44	0	0	24	0	0	69,9	44,9	25,01	0,7	0,7
30.04.2024	16,1	2,147	0	74,64	74,1	0	72,96	73,51	0	0	24	0	0	70,8	41,4	29,41	0,7	0,7
Итого:	9,4	2344,288	0	75728,48	74808,74	0	73857,7	74161,95	0	0	27671	10	-	70,41	43,47	26,93	0,7	0,7

Общее время работы системы 168 час.
 Период нормальной работы системы 27671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2024	-0,108	-4,58	-4,56	0	-4,48	-4,51	0
30.04.2024	2346,206	75794,78	74874,58	0	73922,46	74227,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения