

#33133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 03.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК
Серпуховская 34-42, Калининград
5119
4406
ВКТ-7
00123100
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
04.10.2023	0,613	0	18,27	17,75	0	17,9	17,64	0	0	24	0	0	68,6	34,3	34,36	0,7	0,7	-
05.10.2023	1,864	0	58,1	57,28	0	56,89	56,94	0	0	24	0	0	69,4	36,6	32,8	0,7	0,7	-
06.10.2023	1,874	0	57,05	56,42	0	55,84	56,12	0	0	24	0	0	70,2	36,6	33,64	0,7	0,7	-
07.10.2023	1,744	0	53,82	53,22	0	52,63	52,96	0	0	24	0	0	69,8	36,6	33,19	0,7	0,7	-
08.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	20,4	-2,78	0,7	0,7	-
09.10.2023	2,19	0	69,5	68,76	0	67,97	68,33	0	0	24	0	0	70,4	38,1	32,27	0,7	0,7	-
10.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	22,2	-2,01	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,613	0	18,27	17,75	0	17,9	17,64	0	0	24	0	0	68,6	34,3	34,36	0,7	0,7	-
12.10.2023	1,864	0	58,1	57,28	0	56,89	56,94	0	0	24	0	0	69,4	36,6	32,8	0,7	0,7	-
13.10.2023	1,874	0	57,05	56,42	0	55,84	56,12	0	0	24	0	0	70,2	36,6	33,64	0,7	0,7	-
14.10.2023	1,744	0	53,82	53,22	0	52,63	52,96	0	0	24	0	0	69,8	36,6	33,19	0,7	0,7	-
15.10.2023	1,968	0	63,16	62,67	0	61,8	62,23	0	0	24	0	0	69,1	37,2	31,88	0,7	0,7	-
16.10.2023	2,19	0	69,5	68,76	0	67,97	68,33	0	0	24	0	0	70,7	38,2	32,52	0,7	0,7	-
17.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20,7	22,5	-1,77	0,7	0,7	-
18.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20,8	22,5	-1,75	0,7	0,7	-
19.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20,8	22,5	-1,73	0,7	0,7	-
20.10.2023	2,672	0	88,89	88,26	0	86,87	87,54	0	0	24	0	0	71,2	40,4	30,8	0,7	0,7	-
21.10.2023	2,503	0	79,69	78,98	0	77,84	78,39	0	0	24	0	0	71,8	39,7	32,18	0,7	0,7	-
22.10.2023	2,016	0	61,65	60,61	0	60,28	60,17	0	0	24	0	0	70,4	36,9	33,52	0,7	0,7	-
23.10.2023	1,936	0	60,22	59,26	458759	19661100	3,5	0	0	24	0	0	25,8	69,6	32,92	0,7	0,7	-
Итого:	27,665	0	867,09	856,64	458759	19661889,25	795,81	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,665																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

480

411

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
03.10.2023	575,115	18011,45	17777,69	0	17563,85	17629,97	0
23.10.2023	602,78	18878,54	18634,33	458759	19679453,1	18425,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 11:29:09