

#75748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград  
Номер абонента 1167  
Порядковый номер 7830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206428  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|-------------|
| 24.02.2024 | 3,228    | 256,94  | 0       | 251,28  | 251,28  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 57,2   | 12,82 | 0,67    | 0,52    | 0   | -           |
| 25.02.2024 | 3,2      | 251,95  | 0       | 246,41  | 246,41  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 57,1   | 12,97 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 26.02.2024 | 2,979    | 224,69  | 0       | 219,72  | 219,72  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 56,7   | 13,53 | 0,67    | 0,51    | 0   | -           |
| 27.02.2024 | 2,776    | 198,52  | 0       | 194,2   | 194,2   | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 55,2   | 14,28 | 0,67    | 0,51    | 0   | -           |
| 28.02.2024 | 2,728    | 190,35  | 0       | 186,23  | 186,23  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 54,7   | 14,63 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 29.02.2024 | 2,888    | 189,99  | 0       | 185,79  | 185,79  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 54,9   | 15,53 | 0,69    | 0,51    | 0   | -           |
| 01.03.2024 | 2,81     | 188,61  | 0       | 184,48  | 184,48  | 24       | 0       | 0      | 70     | 54,8   | 15,21 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 02.03.2024 | 2,749    | 186,83  | 0       | 182,8   | 182,8   | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 54,5   | 15,01 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 03.03.2024 | 2,746    | 187,76  | 0       | 183,74  | 183,74  | 24       | 0       | 0      | 69,4   | 54,5   | 14,93 | 0,67    | 0,51    | 0   | -           |
| 04.03.2024 | 2,782    | 176,97  | 0       | 173,06  | 173,06  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 54,3   | 16,06 | 0,67    | 0,51    | 0   | -           |
| 05.03.2024 | 2,983    | 182,17  | 0       | 178,01  | 178,01  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 54,7   | 16,74 | 0,67    | 0,51    | 0   | -           |
| 06.03.2024 | 3,017    | 172,94  | 0       | 168,9   | 168,9   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 54,7   | 17,84 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 07.03.2024 | 3,181    | 166,48  | 0       | 162,3   | 162,3   | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 56,1   | 19,57 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 08.03.2024 | 3,18     | 172,91  | 0       | 168,62  | 168,62  | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 56     | 18,84 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 09.03.2024 | 3,239    | 161,25  | 0       | 157,07  | 157,07  | 24       | 0       | 0      | 76,7   | 56,1   | 20,57 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 10.03.2024 | 3,194    | 164,98  | 0       | 160,85  | 160,85  | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 55,4   | 19,83 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 11.03.2024 | 3,109    | 168,9   | 0       | 164,84  | 164,84  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 54,7   | 18,83 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 12.03.2024 | 3,044    | 172,05  | 0       | 168,1   | 168,1   | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 54     | 18,08 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 13.03.2024 | 2,957    | 181,99  | 0       | 177,91  | 177,91  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 54     | 16,6  | 0,69    | 0,51    | 0   | -           |
| 14.03.2024 | 2,919    | 189,75  | 0       | 185,62  | 185,62  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 54,1   | 15,71 | 0,69    | 0,5     | 0   | -           |
| 15.03.2024 | 2,845    | 187,3   | 0       | 183,17  | 183,17  | 24       | 0       | 0      | 70     | 54,4   | 15,51 | 0,69    | 0,5     | 0   | -           |
| 16.03.2024 | 2,874    | 195,97  | 0       | 191,69  | 191,69  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 54,9   | 14,97 | 0,67    | 0,51    | 0   | -           |
| 17.03.2024 | 2,945    | 172,07  | 0       | 168,06  | 168,06  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 54,8   | 17,5  | 0,69    | 0,5     | 0   | -           |
| 18.03.2024 | 3,085    | 157,43  | 0       | 153,55  | 153,55  | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 54,7   | 20,07 | 0,68    | 0,5     | 0   | -           |
| 19.03.2024 | 3,15     | 163,18  | 0       | 159,18  | 159,18  | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 54,8   | 19,75 | 0,69    | 0,5     | 0   | -           |
| 20.03.2024 | 3,067    | 169,19  | 0       | 165,22  | 165,22  | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 54,3   | 18,54 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 21.03.2024 | 2,847    | 178,32  | 0       | 174,41  | 174,41  | 24       | 0       | 0      | 70     | 53,7   | 16,29 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 22.03.2024 | 2,904    | 182,12  | 0       | 178,12  | 178,12  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 53,8   | 16,28 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| 23.03.2024 | 2,991    | 204,19  | 0       | 199,78  | 199,78  | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 54,4   | 14,95 | 0,68    | 0,51    | 0   | -           |
| Итого:     | 86,417   | 5395,8  | 0       | 5273,11 | 5273,11 | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0   | 0           |
| Гкал       | 86,417   |         |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |     |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.02.2024 | 534,395  | 31652,75 | 0       | 30871,38 | 30871,38 |
| 23.03.2024 | 620,812  | 37048,55 | 0       | 36144,49 | 36144,49 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2024 7:26:41