

#121282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буткова -1, ТСЖ, УК

Генерала Буткова 1, Калининград

1167

7830

ВКТ-7

00206428

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.02.2025	3,616	370,14	0	361	361	24	0	0	74,6	64,6	9,99	0,65	0,57	0	-
25.02.2025	3,394	350,15	0	342,02	342,02	24	0	0	72,3	62,4	9,9	0,66	0,57	0	-
26.02.2025	3,461	377,33	0	368,55	368,55	24	0	0	72,3	62,9	9,37	0,66	0,57	0	-
27.02.2025	3,328	376,44	0	368,1	368,1	24	0	0	70,5	61,4	9,02	0,65	0,57	0	-
28.02.2025	3,354	371,7	0	363,27	363,27	24	0	0	71,2	62	9,21	0,66	0,57	0	-
01.03.2025	3,642	394,39	0	384,9	384,9	24	0	0	73,6	64,2	9,44	0,66	0,57	0	-
02.03.2025	3,605	405,83	0	396,12	396,12	24	0	0	73,4	64,3	9,08	0,66	0,57	0	-
03.03.2025	3,43	393,21	0	384,27	384,27	24	0	0	71,4	62,4	8,9	0,66	0,57	0	-
04.03.2025	3,462	395,34	0	386,44	386,44	24	0	0	71	62,1	8,94	0,66	0,57	0	-
05.03.2025	3,419	399,14	0	390,29	390,29	24	0	0	70,4	61,6	8,74	0,66	0,57	0	-
06.03.2025	3,319	407,77	0	398,69	398,69	24	0	0	70,6	62,3	8,31	0,66	0,57	0	-
07.03.2025	3,195	403,92	0	394,96	394,96	24	0	0	70,4	62,3	8,08	0,66	0,57	0	-
08.03.2025	3,097	405,92	0	396,95	396,95	24	0	0	70,3	62,5	7,78	0,66	0,57	0	-
09.03.2025	3,031	403,46	0	394,58	394,58	24	0	0	70,1	62,4	7,67	0,67	0,57	0	-
10.03.2025	2,928	425,64	0	416,17	416,17	24	0	0	70,5	63,5	7,02	0,66	0,57	0	-
11.03.2025	2,986	410,68	0	401,49	401,49	24	0	0	70,7	63,2	7,42	0,67	0,57	0	-
12.03.2025	3,126	433,82	0	423,96	423,96	24	0	0	71,4	64	7,35	0,66	0,57	0	-
13.03.2025	3,275	408,73	0	399,01	399,01	24	0	0	73,2	65	8,19	0,65	0,57	0	-
14.03.2025	3,444	390,74	0	380,98	380,98	24	0	0	75,1	66,1	9,02	0,65	0,57	0	-
15.03.2025	3,433	387,98	0	378,21	378,21	24	0	0	75,5	66,4	9,05	0,65	0,57	0	-
16.03.2025	3,352	373,76	0	364,28	364,28	23	1	1	75,8	66,6	9,18	0,65	0,57	0	-
17.03.2025	3,539	378,92	0	369,16	369,16	24	0	0	76,4	66,8	9,56	0,65	0,57	0	-
18.03.2025	3,439	393,13	0	383,46	383,46	24	0	0	74,6	65,6	8,95	0,65	0,57	0	-
19.03.2025	3,256	382,41	0	373,49	373,49	24	0	0	72,5	63,8	8,71	0,65	0,57	0	-
20.03.2025	3,068	379,16	0	370,58	370,58	24	0	0	71,2	63	8,26	0,65	0,57	0	-
21.03.2025	2,973	384,01	0	375,6	375,6	24	0	0	69,8	61,9	7,91	0,66	0,57	0	-
22.03.2025	2,968	389,9	0	381,15	381,15	24	0	0	70,8	63	7,78	0,66	0,57	0	-
23.03.2025	2,961	386,23	0	377,73	377,73	24	0	0	69,9	62,1	7,83	0,65	0,57	0	-
Итого:	92,101	10979,85	0	10725,41	10725,41	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,101														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	539,68	43318,46	0	42282,34	42282,34
23.03.2025	631,781	54298,31	0	53007,75	53007,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:14:28