

# #12766#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград  
Номер абонента 1167  
Порядковый номер 7830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206428  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | dDI | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|-------------|
| 24.03.2023 | 2,812    | 163,41  | 0       | 159,7   | 159,7   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 53,7   | 17,57 | 0,68    | 0,48    | 0   | 9,5         |
| 25.03.2023 | 2,832    | 163,48  | 0       | 159,74  | 159,74  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 53,8   | 17,7  | 0,68    | 0,48    | 0   | 7,8         |
| 26.03.2023 | 2,789    | 156,53  | 0       | 152,98  | 152,98  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 53,2   | 18,22 | 0,68    | 0,49    | 0   | 6           |
| 27.03.2023 | 3,054    | 152,29  | 0       | 148,47  | 148,47  | 24       | 0       | 0      | 75     | 54,4   | 20,57 | 0,69    | 0,49    | 0   | 2,1         |
| 28.03.2023 | 3,311    | 150,67  | 0       | 146,58  | 146,58  | 24       | 0       | 0      | 78,9   | 56,4   | 22,53 | 0,68    | 0,49    | 0   | -1,5        |
| 29.03.2023 | 2,87     | 144,76  | 0       | 141,21  | 141,21  | 23       | 1       | 1      | 74,3   | 54     | 20,3  | 0,69    | 0,48    | 0   | 1,7         |
| 30.03.2023 | 2,918    | 160,76  | 0       | 157,13  | 157,13  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 52,9   | 18,55 | 0,69    | 0,48    | 0   | 7,1         |
| 31.03.2023 | 2,813    | 157,81  | 0       | 154,23  | 154,23  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 53     | 18,2  | 0,67    | 0,49    | 0   | 8,9         |
| 01.04.2023 | 2,822    | 150,74  | 0       | 147,27  | 147,27  | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 52,7   | 19,16 | 0,67    | 0,49    | 0   | 5,2         |
| 02.04.2023 | 2,938    | 151,73  | 0       | 148,19  | 148,19  | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 52,7   | 19,8  | 0,67    | 0,49    | 0   | 3,9         |
| 03.04.2023 | 2,994    | 145,67  | 0       | 142     | 142     | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 54,2   | 21,06 | 0,68    | 0,49    | 0   | 1,7         |
| 04.04.2023 | 3,12     | 147,54  | 0       | 143,84  | 143,84  | 24       | 0       | 0      | 75,5   | 53,8   | 21,65 | 0,68    | 0,49    | 0   | -0,1        |
| 05.04.2023 | 3,038    | 148,78  | 0       | 145,17  | 145,17  | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 53,4   | 20,89 | 0,67    | 0,49    | 0   | 1           |
| 06.04.2023 | 2,999    | 149,64  | 0       | 146,13  | 146,13  | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 52,4   | 20,49 | 0,69    | 0,48    | 0   | 2,3         |
| 07.04.2023 | 2,809    | 160,73  | 0       | 157,11  | 157,11  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 53     | 17,86 | 0,69    | 0,48    | 0   | 9,6         |
| 08.04.2023 | 2,718    | 162,3   | 0       | 158,63  | 158,63  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 54,1   | 17,11 | 0,68    | 0,48    | 0   | 10,3        |
| 09.04.2023 | 2,736    | 162,21  | 0       | 158,58  | 158,58  | 24       | 0       | 0      | 71     | 53,7   | 17,23 | 0,69    | 0,48    | 0   | 8,2         |
| 10.04.2023 | 2,529    | 147,2   | 0       | 143,84  | 143,84  | 23       | 1       | 1      | 71,4   | 53,9   | 17,55 | 0,7     | 0,47    | 0   | 7,9         |
| 11.04.2023 | 2,487    | 149,66  | 0       | 146,29  | 146,29  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 54,1   | 16,98 | 0,7     | 0,47    | 0   | 10          |
| 12.04.2023 | 2,498    | 157,94  | 0       | 154,39  | 154,39  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 54,8   | 16,15 | 0,69    | 0,47    | 0   | 11,3        |
| 13.04.2023 | 2,501    | 161,5   | 0       | 157,87  | 157,87  | 24       | 0       | 0      | 71     | 55,2   | 15,8  | 0,71    | 0,47    | 0   | 9,5         |
| 14.04.2023 | 2,547    | 167,16  | 0       | 163,37  | 163,37  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 55,9   | 15,54 | 0,7     | 0,47    | 0   | 11          |
| 15.04.2023 | 2,584    | 176,12  | 0       | 172,14  | 172,14  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 56,3   | 14,97 | 0,68    | 0,47    | 0   | 10,4        |
| 16.04.2023 | 2,71     | 193,33  | 0       | 188,96  | 188,96  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 56,9   | 14,3  | 0,69    | 0,47    | 0   | 6,1         |
| 17.04.2023 | 2,765    | 214,34  | 0       | 209,44  | 209,44  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 58,4   | 13,16 | 0,7     | 0,47    | 0   | 7,2         |
| 18.04.2023 | 2,514    | 176,81  | 0       | 172,79  | 172,79  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 57     | 14,51 | 0,66    | 0,46    | 0   | 9,5         |
| 19.04.2023 | 2,305    | 134,76  | 0       | 131,71  | 131,71  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 53,8   | 17,46 | 0,58    | 0,42    | 0   | -           |
| 20.04.2023 | 2,165    | 122,82  | 0       | 120,02  | 120,02  | 24       | 0       | 0      | 71     | 53     | 18,01 | 0,52    | 0,39    | 0   | -           |
| 21.04.2023 | 2,096    | 112,44  | 0       | 109,91  | 109,91  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 51,8   | 19,08 | 0,5     | 0,39    | 0   | -           |
| 22.04.2023 | 1,985    | 113,65  | 0       | 111,21  | 111,21  | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 51,3   | 17,84 | 0,51    | 0,39    | 0   | -           |
| 23.04.2023 | 1,921    | 108,37  | 0       | 105,99  | 105,99  | 24       | 0       | 0      | 70     | 51,9   | 18,09 | 0,59    | 0,5     | 0   | -           |
| Итого:     | 83,18    | 4765,15 | 0       | 4654,89 | 4654,89 | 742      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0   | 0           |
| Гкал       | 83,18    |         |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |     |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 23.03.2023 | 2103,072 | 180619,62 | 0       | 176255,24 | 176255,24 |
| 23.04.2023 | 2186,252 | 185384,77 | 0       | 180910,13 | 180910,13 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:37:45