

#130883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буткова -1, ТСЖ, УК

Генерала Буткова 1, Калининград

1167

7830

ВКТ-7

00206428

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.04.2025	0,645	52,3	0	51,17	51,17	24	0	0	68,6	56	12,59	0,64	0,63	0	-
25.04.2025	0,677	66,9	0	65,49	65,49	24	0	0	68,6	58,3	10,31	0,63	0,63	0	-
26.04.2025	0,703	83,39	0	81,63	81,63	24	0	0	68,5	59,9	8,61	0,63	0,63	0	-
27.04.2025	0,7	82,12	0	80,36	80,36	24	0	0	69,1	60,4	8,71	0,63	0,63	0	-
28.04.2025	0,74	83,97	0	82,18	82,18	24	0	0	68,8	59,8	9,01	0,63	0,62	0	-
29.04.2025	0,698	84,88	0	83,03	83,03	24	0	0	70	61,6	8,42	0,63	0,62	0	-
30.04.2025	0,737	94	0	91,89	91,89	24	0	0	71,2	63,1	8,03	0,63	0,62	0	-
01.05.2025	0,723	93,06	0	90,99	90,99	24	0	0	70,8	62,9	7,94	0,64	0,62	0	-
02.05.2025	0,722	95,97	0	93,76	93,76	24	0	0	71,4	63,6	7,71	0,61	0,6	0	-
03.05.2025	0,642	85,01	0	83,18	83,18	24	0	0	69,4	61,7	7,68	0,63	0,62	0	-
04.05.2025	0,723	93,93	0	91,81	91,81	24	0	0	71,4	63,6	7,84	0,63	0,62	0	-
05.05.2025	0,715	90,74	0	88,67	88,67	24	0	0	71,2	63,1	8,08	0,63	0,62	0	-
06.05.2025	0,701	97,21	0	94,99	94,99	24	0	0	71,1	63,7	7,39	0,6	0,59	0	-
07.05.2025	0,612	94,69	0	92,57	92,57	24	0	0	70,3	63,7	6,6	0,65	0,63	0	-
08.05.2025	0,741	109,59	0	107,11	107,11	24	0	0	71,2	64,3	6,92	0,65	0,63	0	-
09.05.2025	0,683	116,88	0	114,18	114,18	24	0	0	71,5	65,5	5,99	0,65	0,63	0	-
10.05.2025	0,763	115,09	0	112,48	112,48	24	0	0	71,4	64,6	6,77	0,65	0,63	0	-
11.05.2025	0,739	112,28	0	109,72	109,72	24	0	0	71,2	64,4	6,73	0,65	0,63	0	-
12.05.2025	0,671	112,17	0	109,62	109,62	24	0	0	71,2	65	6,11	0,65	0,63	0	-
13.05.2025	0,657	114,54	0	111,92	111,92	24	0	0	71,5	65,6	5,85	0,59	0,59	0	-
14.05.2025	0,336	60,01	0	58,76	58,76	24	0	1	68,6	63	5,6	0,64	0,63	0	-
15.05.2025	0,648	98,44	0	96,29	96,29	24	0	0	70,6	63,8	6,74	0,45	0,46	0	-
16.05.2025	0,239	48,43	0	47,46	47,46	24	0	1	67,3	62,5	4,79	0,65	0,64	0	-
17.05.2025	0,724	105,81	0	103,4	103,4	24	0	0	71	64	7	0,65	0,64	0	-
18.05.2025	0,673	109,67	0	107,18	107,18	24	0	0	71,2	65	6,29	0,65	0,64	0	-
19.05.2025	0,654	112,79	0	110,25	110,25	24	0	0	71,5	65,5	5,94	0,64	0,63	0	-
20.05.2025	0,645	116,51	0	113,82	113,82	24	0	0	71,7	66	5,67	0,65	0,63	0	-
21.05.2025	0,665	119,15	0	116,44	116,44	24	0	0	71,4	65,7	5,71	0,65	0,63	0	-
22.05.2025	0,627	118,76	0	116,06	116,06	24	0	0	71,5	66,1	5,39	0,65	0,63	0	-
23.05.2025	0,628	120,64	0	117,93	117,93	24	0	0	71,2	65,9	5,31	0,65	0,63	0	-
Итого:	19,831	2888,93	0	2824,34	2824,34	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,831														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	707,688	62878,46	0	61395,81	61395,81
23.05.2025	727,519	65767,39	0	64220,15	64220,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:55:10