

#12771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Буткова -1, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Генерала Буткова 1, Калининград
Номер абонента 1167
Порядковый номер 7830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206428
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.05.2021	0,639	178,9	0	175,06	175,06	24	0	0	69,1	65,4	3,65	0,59	0,54	0	16
25.05.2021	0,623	155,91	0	152,62	152,62	24	0	1	68,4	64,3	4,08	0,63	0,58	0	-
26.05.2021	0,626	178,11	0	174,27	174,27	24	0	0	69,3	65,8	3,58	0,63	0,58	0	-
27.05.2021	0,506	158,59	0	155,17	155,17	24	0	1	69,4	66,2	3,25	0,63	0,57	0	-
28.05.2021	0,65	178,54	0	174,67	174,67	24	0	0	69,4	65,7	3,7	0,62	0,57	0	11
29.05.2021	0,683	172,63	0	168,92	168,92	24	0	0	69	65	4,01	0,62	0,57	0	12,3
30.05.2021	0,65	172,81	0	169,09	169,09	24	0	0	69,1	65,3	3,84	0,63	0,57	0	-
31.05.2021	0,658	180,27	0	176,36	176,36	24	0	0	69,3	65,6	3,71	0,62	0,57	0	16
01.06.2021	0,633	168,73	0	165,1	165,1	24	0	0	69,3	65,5	3,82	0,62	0,58	0	-
02.06.2021	0,619	146,15	0	143,02	143,02	24	0	0	68,9	64,6	4,34	0,52	0,49	0	-
03.06.2021	0,449	100,04	0	97,96	97,96	24	0	1	67,8	63,3	4,49	0,62	0,58	0	15
04.06.2021	0,654	151,83	0	148,56	148,56	24	0	0	69,3	64,9	4,4	0,62	0,58	0	-
05.06.2021	0,632	146,39	0	143,28	143,28	24	0	0	68,7	64,3	4,42	0,62	0,58	0	13,4
06.06.2021	0,587	149,6	0	146,35	146,35	24	0	0	69,3	65,3	4,01	0,62	0,58	0	22
07.06.2021	0,589	148,08	0	144,93	144,93	24	0	0	68,8	64,8	4,06	0,62	0,58	0	-
08.06.2021	0,591	154,84	0	151,5	151,5	24	0	0	69,4	65,5	3,89	0,62	0,58	0	18,8
09.06.2021	0,56	154,75	0	151,41	151,41	24	0	0	69,3	65,6	3,71	0,62	0,58	0	21
10.06.2021	0,553	156,63	0	153,28	153,28	24	0	0	69,2	65,6	3,59	0,62	0,58	0	-
11.06.2021	0,575	158,35	0	154,95	154,95	24	0	0	69,3	65,6	3,71	0,62	0,58	0	-
12.06.2021	0,592	157,13	0	153,75	153,75	24	0	0	69,2	65,3	3,86	0,63	0,58	0	-
13.06.2021	0,616	156,43	0	153,1	153,1	24	0	0	69,1	65,1	3,99	0,63	0,58	0	-
14.06.2021	0,605	157,03	0	153,64	153,64	24	0	0	69,2	65,3	3,91	0,63	0,58	0	-
15.06.2021	0,568	157,77	0	154,39	154,39	24	0	0	69,4	65,7	3,66	0,63	0,58	0	-
16.06.2021	0,522	143,33	0	140,24	140,24	24	0	1	69,5	65,8	3,72	0,63	0,58	0	-
17.06.2021	0,568	161,32	0	157,81	157,81	24	0	0	69,6	66	3,58	0,62	0,58	0	-
18.06.2021	0,544	155,59	0	152,22	152,22	24	0	0	69,2	65,7	3,57	0,63	0,58	0	-
19.06.2021	0,542	162,27	0	158,79	158,79	24	0	0	69,3	65,9	3,41	0,63	0,58	0	-
20.06.2021	0,531	162,22	0	158,71	158,71	24	0	0	69,2	65,9	3,33	0,63	0,58	0	-
21.06.2021	0,524	163,57	0	160,07	160,07	24	0	0	69,1	65,9	3,26	0,63	0,58	0	-
22.06.2021	0,549	166,77	0	163,14	163,14	24	0	0	69,4	66	3,35	0,63	0,58	0	-
23.06.2021	0,491	165,5	0	161,95	161,95	24	0	0	69,4	66,4	3,02	0,63	0,58	0	-
Итого:	18,129	4920,08	0	4814,31	4814,31	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,129														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	738,636	85499,26	0	83422,04	83422,04
23.06.2021	756,765	90419,34	0	88236,35	88236,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2021 19:02:36